Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
դեկտեմբերի 6-ի N 1569 - Ն որոշման

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N 1
110կՎ և բարձր լարման էլեկտրատեղակայանքի՝ ____________________ ենթակայանի (ԵԿ) և բաշխիչ սարքվածքի (ԲՍ) համար

_____ ________ 201 թ.

________________________________ ________________ ______________
(տեսչության տարածքային մարմնի անվանումը) (հասցեն) (հեռախոսահամարը)

____________________________ ____________________________________
(ստուգող անձի պաշտոնը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________________ ____________________________________
(ստուգող անձի պաշտոնը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________________ ____________________________________
(ստուգող անձի պաշտոնը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը(ամսաթիվ)՝ ______________________ ավարտ՝ ________________________

____ __________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը) (ՀՎՀՀ-ն)

____ ______________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը) (հեռախոսահամարը)

____
(էլեկտրատեղակայանքի գտնվելու (տեղաբաշխման) վայրը)

____ ______________
(էլեկտրատեղակայանքի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը) (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագիր _______ ում կողմից _______________ երբ է տրված ___________

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ ________________________________

____

____

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հարցաշար

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր						
հարց	**պատասխան**					**գնահատման բալը**
	բալեր					
	1	**3**	**5**	**7**	**9**	
ԵԿ-ի շահագործման տարին	Մինչև 5	5 և ավելի մինչև 10	10 և ավելի մինչև 15	15 և ավելի մինչև 20	20 և ավելի	(բալ x 0.6)
Վերակառուցում, հիմնանորոգում (տարի)	Մինչև 3	3 և ավելի մինչև 5	5 և ավելի մինչև 10	10 և ավելի մինչև 15	15 և ավելի	(բալ x 0.6)
Նախորդ ստուգումից հետո ընկած ժամանակահատվածում (բայց ոչ ավելի, քան 3 տարին) վթարայնության գնահատում	Տարեկան մինչև 3 հատ 1-ին աստիճանի խախտում	Տարեկան 4-ից 6 հատ 1-ին աստիճանի խախտում	Տարեկան 7-ից 10 հատ 1-ին աստիճանի խախտում	Մարդու կյանքին վնասի պատճառմամբ վթար, տարեկան մինչև 10 հատ 1-ին աստիճանի խախտում	Համակարգային, մարդու կյանքին վնասի պատճառմամբ վթար, տարեկան 11 և ավելի 1-ին աստիճանի խախտում	(բալ x 1)
Տեղակայված պահուստային ուժային տրանսֆորմատորը	Առկա է՝ հանված է գործողությունից 1 օրով	Եղել է, ապահավաքակցված է և գտնվում է նորոգման մեջ՝ մինչև 3 ամիս ժամկետով	Եղել է, ապահավաքակցված է և գտնվում է նորոգման մեջ՝ մինչև 6 ամիս ժամկետով	Առկա է և չի գործում (վթարված է)	Բացակայում է	(բալ x 0.6)
Գերլարումներից պաշտպանության սարքերը	Առկա են՝ գործուն վիճակում, մեկուսիչների մասնակի կոտրվածքներով	Առկա են՝ մասնակի գործուն վիճակում, վերջին մեկ տարում մինչև 3 անգամ գործելուց հրաժարում	Առկա են՝ մասնակի գործուն վիճակում, վերջին մեկ տարում 3-ից ավելի անգամ գործելուց հրաժարում	Առկա են և չեն գործում (վթարված են)	Բացակայում են	(բալ x 1)
Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի (ՌՊԱ) սարքվածքները	Առկա են՝ ըստ նախագծի բոլոր ՌՊԱ սարքվածքները, 1-ը ժամանակավոր, մինչև 3 ժ, հանված է գործողությունից	Առկա ՌՊԱ սարքվածքներից 1-ը ժամանակավոր՝ մինչև 24 ժ, հանված է գործողությունից	Առկա ՌՊԱ սարքվածքներից 2-ը ժամանակավոր՝ մինչև 24 ժ, հանված են գործողությունից	Առկա է գործողությունից անժամկետ հանված ՌՊԱ 1 սարքվածք	Առկա և գործողությունից անժամկետ հանված են ՌՊԱ 1-ից ավելի սարքվածքներ	(բալ x 1)
Ընդամենը						

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN ը/կ	**հարցի անվանումը**	**ստուգման մասին նշումը** (√)		**չի պահանջ-վում** (√)	**հղում նորմատիվ իրավական ակտին**	**կշիռը**	**մեկնաբա-նություն**	**ստուգման մեթոդը**
		այո	**ոչ**					
1.	Շահագործող կազմակերպությունում պահվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝				**1.** Հավելվածի II գլխի 75-րդ կետ			
1.1.	շենքերի, շինությունների, տեխնոլոգիական հանգույցների և համալիրների սարքա-վորումների տեխնիկական անձնագրերն առկա են				- " -	4		1°
1.2.	առաջնային և երկրորդային էլեկտրա-կան միացումների կատարողական աշխատանքային սխեմաներն առկա են				- " -	4		**1°**
1.3.	շինությունների անվտանգությունը, հրդե-հային անվտանգությունը, շանթապաշտպա-նությունը և հակակոռոզիոն պաշտպանու-թյունն ապահովող սարքվածքների փոր-ձարկման սկզբնական ակտերն առկա են				- " -	4		**1°**
1.4.	հրդեհամարման օպերատիվ պլանն առկա է				- " -	4		**1°**
2.	Հերթապահ անձնակազմի մոտ օպերա-տիվ փաստաթղթերը՝ աղյուսակ N 1-ում***** տրված ծավալով, առկա են				**1.** Հավելվածի II գլխի 87-րդ կետ	4		**1°**
3.	Էլեկտրակայաններում, ենթակայաննե-րում և էլեկտրական ցանցերը շահագոր-ծող կազմակերպություններում յուրաքանչյուր ԲՍ-ի և օդային գծի գերլարումներից պաշտ-պանության մասին հետևյալ տվյալները՝				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 829-րդ կետ			
3.1.	ԲՍ-ի հողակցման սարքվածքների սխեմաներն առկա են				- " -	4		**1°**
3.2.	ԲՍ-ի սխեմաները՝ ՕԳ-ի մետաղաճոպա-նով պաշտպանված մերձեցումների երկարություններով և հաղորդաձողավոր-ման երկարությամբ դրանց համապա-տասխանող հեռավորություններով ԲՍ-ի պաշտպանության սարքերի և պաշտ-պանվող սարքվորման միջև, առկա են				- " -	4		**1°**
3.3.	ԲՍ-ի իմպուլսային ամրության (իմպուլ-սային փորձարկման և ծակման լարում-ների) անձնագրային տվյալներն առկա են				- " -	4		**1°**
4.	Կարգագրով կատարվող աշխատանք-ներին ներկայացվող պահանջները պահպանվում են՝				**3.** Հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 3-րդ կետ			
4.1.	բարձր ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ				- " -	5		**1°**
4.2.	բարձր լարման էլեկտրակայանքների վրա միջին ռիսկայնության պայման-ներում կատարվող աշախատանքներ				- " -	5		**1°**
4.3.	էլեկտրակայանքներում աշխատանքներ, երբ ներգրավվում են նույն կազմակեր-պության տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողներ				- " -	5		**1°**
4.4.	այլ կազմակերպության անձնակազմի կողմից գործատուի գործող էլեկտրակա-յանքներում կատարվող աշխատանքներ				- " -	5		**1°**

5.	Միայն կարգագրով, գրավոր կարգադրությամբ, ընթացիկ շահագործման կարգով կատարվող, կարգագրով՝ պարտադիր աշխատանքների պատասխանատու ղեկավարի նշանակմամբ, կատարվող աշխատանքների ցանկն առկա է				**3.** Հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 2-րդ կետ	5		**1°**
6.	Հողակցող սարքվածքների հսկման համար՝				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 825-րդ կետ			
6.1.	հողակցող սարքվածքների դիմադրության չափումը և առնվազն 12 տարին մեկ ընտրանքային ստուգումը՝ գետնի բացումով, կատարվում են				- " -	5		1° 2°
6.2.	հողակցող տարրերի և հողակցիչի միջև շղթաների, բնական հողակցիչների և հողակցող սարքվածքների միացումների առկայության և վիճակի հսկումը՝ առնվազն 12 տարին մեկ, կատարվում է				- " -	5		1° 2°
7.	Հողակցման սարքվածքների դիմադրությունների չափումները, գետնի առավել ցամաքման ժամանակ, էլեկտրակայաններում, ենթակայաններում և էլեկտրահաղորդման գծերում, այդ սարքվածքների տեղակայումից, վերակառուցումից և հիմնական նորոգումից հետո, կատարվում են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 826-րդ կետ	4		**1°**
8.	Հողակցող սարքվածքների տեղակայումից, վերակառուցումից և հիմնական նորոգումից հետո, ոչ պակաս, քան 6 տարին մեկ, հպման լարումների չափումները կատարվում են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 827-րդ կետ	4		**1°**
9.	Աշխատանքի թույլտվությունն ըստ կարգադրության՝				**3.** Հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 22-րդ կետ			
9.1.	կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում, ձևակերպվում է				- " -	4		**1°**
9.2.	օպերատիվ մատյանում աշխատանքների թույլտվության մասին գրառմամբ, ձևակերպվում է				- " -	4		1°
10.	Կարգագրով կամ կարգադրությամբ աշխատանքների սկզբին նախորդող նպատակային հրահանգավորումն իրականացվում է				**3.** Հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 17-րդ կետ	5		**1°**
11.	Կարգագրով աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, առաջնային թույլտվության նպատակային հրահանգավորման գրանցման մատյանում, ձևակերպվում է				**3.** Հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 20-րդ կետ	4		**1°**
12.	Կարգադրությամբ աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում ձևակերպվում է				**3.** Հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 21-րդ կետ	4		**1°**
13.	Կարգագրով աշխատանքների իրականացման ժամանակ հսկողի կողմից հսկումը որևէ այլ աշխատանքի հետ համատեղելը բացառվում է				**3.** Հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 23-րդ կետ	4		**1°**
14.	Փորձարկումներ կատարող աշխատողների փորձարկումներ իրականացնելու իրավունքը, էլեկտրակայանքներում աշխատանքի նորմերի և կանոնների իմացության ստուգման վկայականի «Հատուկ աշխատանքներ կատարելու իրավունքի հավաստում» տողում գրառմամբ, հաստատված է				**3.** Հավելվածի II գլխի 19-րդ բաժնի 2-րդ կետ	4		**1°**

15.	Գործուղված անձնակազմից կարգագիր տալու, աշխատանքների ղեկավարի, աշխատանքներն իրագործողի և հսկողի իրավունք ունեցող անձինք, հրահան-գավորումից հետո, մինչև ինքնուրույն աշխատանքի անցնելը, կազմակերպության համապատասխան մասնաճյուղի հանձնաժողովին, քննություն հանձնել են				**3.** Հավելվածի II գլխի 23-րդ բաժնի 11-րդ կետ	5		1°
16.	Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների մասին հաղորդման կարգը պահպանված է				**5.** Հավելված N 2-ի 1-ին բաժնի 5-րդ կետ	4		1°
17.	Կազմակերպության կողմից, սահմանված դեպքերում, ԵԿ-ներում տեղի ունեցած պատահարների քննությունն իրակա-նացվում է				**5.** Հավելված N 2-ի 2-րդ բաժնի 1-ին կետ	4		1°
18.	Տրանսֆորմատորների (ռեակտորների) կանխարգելիչ փորձարկումները կազ-մակերպվել են ըստ էլեկտրասարքավոր-ման փորձարկման նորմերի (սարքերի տեխնիկական անձնագրերում նշված) և արտադրող կազմակերպության շահա-գործման հրահանգների				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 685-րդ կետ	5		1°
19.	ԵԿ-ի հիմնական և օժանդակ սարքավո-րումների նորոգման հեռանկարային տարեկան և ամսական ժամանակա-ցույցներն առկա են				**1.** Հավելվածի II գլխի 61-րդ կետ	5		1°
20.	ԵԿ-ում, կազմակերպության տեխնիկա-կան ղեկավարի կողմից հաստատված, հրահանգների, կանոնադրությունների, տեխնոլոգիական, օպերատիվ սխեմա-ների ցանկն առկա է				**1.** Հավելվածի II գլխի 77-րդ կետ	4		2°
21.	Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրական մասում վթարային պրո-ցեսների ինքնավար գրանցման համար նախատեսված սարքին (գործող) ինքնավար տատանագրիչներն առկա են				**2.** Հավելվածի V գլխի 25-րդ կետի 1-ին ենթակետ	4		2°
22.	Տրանսֆորմատորների հուսալի աշխա-տանքի պայմանները (հարաչափերի մեծություններն արտադրող կազմակեր-պության՝ տրանսֆորմատորների տեխ-նիկական անձնագրերում բերված նոր-մերի սահմաններում) պահպանված են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 659-րդ կետ	5		2°
23.	Մալուխուղիների և բաց ԲՍ-ի ու փակ ԲՍ-ի վերգետնյա վաքերն ամբողջությամբ ծածկված են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 691-րդ կետ	4		2°
24.	ԲՍ-ի տարածքում յուղընդունիչները սարքին (գործուն) վիճակում են, յուղահավաքիչները սարքին (գործուն) վիճակում են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 692-րդ կետ	5		2°
25.	Էլեկտրակայանքներում աշխատանքի նորմերի և կանոնների վերաբերյալ գործուղված աշխատողների գիտելիքների ստուգման մասին սահմանված ձևի վկայականները՝ գործուղող կազմա-կերպության հանձնաժողովի կողմից շնորհված խմբի նշումով՝ առկա են				**3.** Հավելվածի II գլխի 23-րդ բաժնի 2-րդ կետ	4		2°
26.	Կուտակիչ կայանքն սպասարկող անձնակազմն ապահովված է՝							
26.1.	մարտկոցի առանձին տարրերի լարման, էլեկտրոլիտի խտության և ջերմաստի-ճանի հսկման սարքերով				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 731-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3		2°

26.2.	հատուկ զգեստով և հատուկ գույքով՝ համաձայն շահագործող կազմակերպու-թյան հրահանգի				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 731-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	3		2°
27.	Բաց ԲՍ(ԲԲՍ)-ի և ԵԿ-ի տարածքները ցանկապատված են արտաքին ցանկապատով՝ 1.6 մ բարձրությամբ				**4.** Հավելվածի III գլխի 10-րդ բաժնի 58-րդ կետ	4		2°
28.	Էլեկտրակայանքների սրահների, խցերի, վահանակների, հավաքվածքների դռները փակված են փականով				**3.** Հավելվածի II գլխի 10-րդ բաժնի 18-րդ կետ	5		2°
29.	Նորոգման լուսավորության ձեռքի շարժական լուսատուների սնման ցանցը սարքին է				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 849-րդ կետ	4		2°
30.	Փակ ԲՍ (ՓԲՍ)-ի խցիկների դռների և ներքին պատերի, ԲԲՍ-ի սարքավորման, լրակազմ ԲՍ (ԼԲՍ)-ի արտաքին և ներքին դիմային մասերի, հավաքվածքների, ինչպես նաև վահանների դիմային և հակառակ կողմերի վրա մակագրու-թյուններն առկա են՝				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 699-րդ կետ	3		2°
30.1.	կազմակերպության ստանդարտի համաձայն, ԲՍ-ի դռների վրա նախազգուշական նշաններն առկա են				- " -	3		2°
30.2.	ապահովիչների վահանակների վրա և (կամ) միացությունների ապահովիչների մոտ հալուն ներդիրների անվանական հոսանքները նշված են				- " -	3		2°
30.3.	սարքավորման իրանի մետաղական մա-սերի վրա ֆազերի գունավորումը նշված է				- " -	3		2°
31.	Էլեկտրակայանների, կաթսայատների և ենթակայանների հիմնական և օժանդակ սարքավորումների վրա այդ սարքավո-րումների անվանական տվյալներով ամ-րացված ցուցանակներն առկա են				**1.** Հավելվածի II գլխի 78-րդ կետ	3		2°
32.	Աշխատանքային և վթարային լուսավորությունը՝				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 848-րդ կետ			
32.1.	բնականոն ռեժիմում սնվում են տարբեր անկախ սնման աղբյուրներից				- " -	3		2°
32.2.	էլեկտրակայաններում, ենթակայաննե-րում և կարգավարական կետերում սնման աղբյուրների անջատման դեպքում, վթարային լուսավորությունն ավտոմատ կերպով հոսանքափոխվում է կուտակիչ մարտկոցի կամ սնման այլ անկախ աղբյուրի վրա				- " -	3		2°
33.	ԲԲՍ-ի հոսանքատար մասերից վերև և ներքև լուսավորության, կապի և ազդանշանային գծերի համատեղ անցկացումն իրականացված չէ				**4.** Հավելվածի III գլխի 11-րդ բաժնի 81-րդ կետ	4		2°
34.	Օդի և յուղի հարկադիր առությամբ տրանսֆորմատորների և ռեակտորների (ԴՑ), ջրի և յուղի հարկադիր առությամբ տրանսֆորմատորների (Ց) հովացման սարքվածքները գործում են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 666-րդ կետ	5		1° 2°
35.	Օդի հարկադիր և յուղի բնական առությամբ տրանսֆորմատորների (Դ) հովացման սարքվածքները գործում են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 667-րդ կետ	5		1° 2°

36.	Ռելեական պաշտպանության և էլեկտրա-ավտոմատիկայի (ՌՊԷԱ) սարքվածք-ները մշտապես աշխատանքի մեջ են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 794-րդ կետ	5		1° 2°
37.	Բոլոր դասերի լարումների գերլարում-ների սարքին (գործուն) սահմանափա-կիչները և փականային պարպիչները մշտապես միացված են				**1.** Հավելվածի VIII գլխի 832-րդ կետ	5		1° 2°
38.	ԲՍ-երը սարքավորված են գործուն վիճակում գտնվող օպերատիվ ուղեկապերով				**4.** Հավելվածի III գլխի 42-րդ կետ	5		1° 2°
39.	Էլեկտրակայանքների բանալիների պահպանման և հաշվառման կարգը պահպանվում է				**3.** Հավելվածի II գլխի 10-րդ բաժնի 19-րդ կետ	4		1° 2°
40.	Ամպրոպային գերլարումներից ԲՍ-ի և ԵԿ-ի պաշտպանություններն առկա են				**4.** Հավելվածի III գլխի 16-րդ բաժնի 151-րդ կետ	5		1° 2°
41.	Ռեսուրսներն սպառած կամ էներգահա-մակարգի հարաչափերին չհամապատաս-խանող սարքավորումերը վերականգնված, փոխարինված կամ արդիականացված են				**1.** Հավելվածի II գլխի 59-րդ կետ	5		1° 2°

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ.՝ «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1605-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 21.12.2006 թ.՝ «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1943-Ն որոշում.
3. ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ.՝ «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշում.
4. ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ.՝ «Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1033-Ն որոշում.
5. ՀՀ կառավարության 12.04.2007 թ.՝ «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու մասին» N 580-Ն որոշում:

Ստուգման մեթոդների պայմանական նշանակումներն են՝

1° - փաստաթղթային
2° - ակնադիտական

Առյուսակ N 1*

Հերթապահ անձնակազմը	Փաստաթղթի անվանումը						
էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր	Օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմա-մակետ)	Օպերատիվ մատյան	Կարգավարի կառավարման և վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան կամ քարտարան	Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի մատյան	Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր	Կարգադրությունների մատյան	

Էլեկտրակայանի հերթափոխի պետ	Օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմամակետ)	Օպերատիվ մատյան	Կարգավարի վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու համար կարգավարին տրվող հայտերի մատյան կամ քարտարան	Կարգավարի վարման տակ չգտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու համար գլխավոր ճարտարագետին տրվող հայտերի մատյան	Կարգադրությունների մատյան		
Էլեկտրաարտադրամասի հերթափոխի պետ	Օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմամակետ)	Օպերատիվ մատյան	Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի մատյան	Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր	Կարգադրությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան
Ջերմային արտադրամասերի պետեր	Հիմնական խողովակաշարերի օպերատիվ սխեմա	Օպերատիվ մատյան	Կարգադրությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան		
Ջերմային ավտոմատիկայի արտադրամասի հերթափոխի պետ	Օպերատիվ մատյան	Տեխնոլոգիական պաշտպանությունների և ավտոմատիկայի մատյան և ԿԱՀ-ի տեխնիկական միջոցների մատյան	Տեխնոլոգիական պաշտպանությունների և ազդանշանման նախադրվածքների քարտ և ինքնակարգավորիչների առաջադրանքների քարտեր	Կարգադրությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան	
Քիմիական արտադրամասի հերթափոխի պետ	Քիմջրամաքրման օպերատիվ կատարողական սխեմա	Օպերատիվ մատյան	Կարգադրությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան		
Էլեկտրացանցի կարգավար	Օրվա օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմամակետ)	Օպերատիվ մատյան	Էներգահամակարգի կարգավարի կառավարման և վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան կամ քարտարան	Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի մատյան	Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր	Կարգադրությունների մատյան	

Մշտական հերթապահությամբ ենթակայանի կարգավար, տեղամասային ցանցի կարգավար	Օրվա օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմամակետ)	Օպերատիվ մատյան	Սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան	Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի մատյան	Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր	Կարգադրությունների մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան

Հերթապահ անձնակազմը	Փաստաթղթի անվանումը						
Ջերմացանցի կարգավար	Խողովակաշարերի օպերատիվ կատարողական սխեմա	Օպերատիվ մատյան	Սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան	Ցանցերի աշխատանքի ջերմաստիճանային և պիեզոչափական ժամանակացույցներ	Կարգադրությունների մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան	
Ջերմային ցանցի հերթապահ ճարտարագետ	Օրվա օպերատիվ կատարողական սխեմա	Օպերատիվ մատյան	Սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան			Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ — Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ