

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

**Ստուգաթերթ N 4**

գազի համակարգի՝ գազաբաշխման և գազասպառման միջին և բարձր ճնշման  
էներգատեղակայանքի՝ \_\_\_\_\_ համար

\_\_\_\_\_ 201 թ.

\_\_\_\_\_  
(տեսչության տարածքային մարմնի անվանումը) (հասցեն) (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_  
(ստուգող անձի պաշտոնը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստուգող անձի պաշտոնը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստուգող անձի պաշտոնը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը) \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը) (ՀՎՀՀ-ն)

\_\_\_\_\_  
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը) (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_  
(էներգատեղակայանքի գտնվելու (տեղաբաշխման) վայրը)

\_\_\_\_\_  
(էներգատեղակայանքի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը) (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագիր \_\_\_\_\_ ում կողմից \_\_\_\_\_ երբ է տրված \_\_\_\_\_

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ**

**Հարցաշար**

<b>Տեղեկատվական բնույթի հարցեր</b>						
<b>հարց</b>	<b>պատասխան</b>					<b>գնահատման բալր</b>
	<b>բալեր</b>					
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	
Կառուցման տարին	Մինչև 6	6 և ավելի մինչև 12	12 և ավելի մինչև 18	18 և ավելի մինչև 25	25 և ավելի	(բալx0.6)
Վերականգնման (վերակառուցման) տարին	Մինչև 3	3 և ավելի մինչև 7	7 և ավելի մինչև 11	11 և ավելի մինչև 15	15 և ավելի	(բալx0.4)
Տեխնիկական վիճակի գնահատման և հիմնանորոգման տարին	Մինչև 2	2 և ավելի մինչև 3	3 և ավելի մինչև 4	4 և ավելի մինչև 5	5 և ավելի	(բալx0.6)
Վթարայնության գնահատում վերջին 1 տարվա կտրվածքով (1-ին և 2-րդ աստիճանի խախտումներ՝ գազատարի 100 կմ երկարության հաշվով)	2-րդ աստիճանի մինչև 10 խախտում	2-րդ աստիճանի 11 և ավելի խախտում	1-ին աստիճանի մինչև 10 խախտում կամ տեղամասային մինչև 5 վթար ներառյալ	1-ին աստիճանի 11 և ավելի խախտում կամ տեղամասային 6-ից 10 վթար	Տեղամասային 11 և ավելի խախտում կամ տարածքային վթար	(բալx0.8)
Գազատարի ստորգետնյա մասի տեխնիկական վիճակը՝ ըստ վերջին հետազոտման արդյունքների	20 նիշ (բալ) և ավելի	16-ից 20	13-ից 16	10-ից 13	10 և պակաս	(բալx1)
<b>Ընդամենը</b>						

<b>Վերահսկողական բնույթի հարցեր</b>								
<b>NN ը/կ</b>	<b>հարցի անվանումը</b>	<b>ստուգման մասին նշումը</b>		<b>չի պահանջվում</b> (✓)	<b>հղում նորմատիվ իրավական ակտին</b>	<b>կշիռը</b>	<b>մեկնաբանությունը</b>	<b>ստուգման մեթոդը</b>
		<b>այո</b>	<b>ոչ</b>					
1.	Ստորգետնյա գազատարի ուղեգիծը հատուկ ցուցատախտակներով (հենամիշերով, պատերին փակցված ցուցատախտակներով և այլն) նշված է				1. III գլխի 6-րդ կետ	4		1° 2°
2.	Ստորգետնյա գազատարի վրա անջատող փական տեղադրելու համար նախատեսված դիտահորը՝				1. III գլխի 21-րդ կետ			
2.1.	գտնվում է սպասարկման համար մատչելի տեղում՝ կառուցապատման գոտուց, շենքի պատից, արդյունաբերական կամ կոմունալ կազմակերպության պարսպապատից նվազագույնը՝ 2 մ հեռավորության վրա				- " -	3		2°
2.2.	դաշտային պայմաններում դիտահորն ունի 0,4-0,5 մ բարձրություն՝ հեշտությամբ բացվող մետաղյա ծածկով/փականով				- " -	3		2°

3.	Գազատարի վրա հսկիչ-չափիչ կետերը՝				1. III գլխի 27-րդ կետ			
3.1.	ընակավայրերի տարածքում տեղակայված են իրարից 200 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա				- " -	3		2°
3.2.	ընակավայրերի տարածքից դուրս՝ տեղակայված են իրարից 500 մ հեռավորության վրա				- " -	3		2°
3.3.	տեղակայված են գազատարերի և էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտի ռելսային գծերի հետ՝ փոխհատման տեղերում				- " -	3		2°
4.	էլեկտրահաղորդման գծերի հետ հատման կետից 10 մ-ից պակաս հեռավորության վրա բացակայում են արտաքին գազատարերի վրա տեղադրված փականներ, կոնդենսատահավաքարաններ և սարքավորումներ				1. III գլխի 28-րդ կետ	3		2°
5.	Գազատարերի հատումը երկաթուղային տրանսպորտի ռելսային գծերի սլաքների և խաչաձև հատման, ինչպես նաև հեռացնող մալուխների միացման կետերի տակ, տեղի չունի				1. III գլխի 29-րդ կետ	3		2°
6.	N 1* աղյուսակում և N 2** աղյուսակում սահմանված հենքերի/այրների վրայով անցնող արտաքին գազատարերից մինչև շենքերը և շինությունները հորիզոնական հեռավորությունը, ինչպես նաև արտաքին գազատարերի անցկացման բարձրության մեծությունները, պահպանված են				1. III գլխի 32-րդ կետ	3		2°
7.	Շենքերի ծածկերի վրայով անցնող գազատարի ստորին եզրի՝ ծածկից առնվազն 0,5 մ հեռավորության վրա գտնվելն ապահովված է				1. III գլխի 37-րդ կետ	3		2°
8.	Շենքերի արտաքին պատերով անցկացրած գազատարերի և էլեկտրական լարերի (պաշտպանված և ոչ մեկուսացրած) հատման տեղերում, ինչպես նաև դրանց զուգահեռ անցկացման դեպքում N 3*** աղյուսակում ներկայացված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են				1. III գլխի 42-րդ կետ	3		2°
9.	Գազակարգավորիչ կետի (ԳԿԿ) և գազակարգավորիչ (ԳԿ) կայանքների տեղակայման պահարանները՝				1. V գլխի 4-րդ կետ			
9.1.	կատարված են չիրկիզվող նյութերից					4		2°
9.2.	ստորին և վերին մասում ունեն օդափոխման անցքեր					3		2°
9.3.	ամրացված են դրանցում գտնվող սարքավորումների սպասարկման և նորոգման համար հարմար բարձրության վրա					2		2°
10.	ԳԿ կայանքները՝				1. V գլխի 6-րդ կետ			
10.1.	ԳԿ կայանքի տեղակայման վայրն օդափոխվում և լուսավորվում է				- " -	3		2°
10.2.	ԳԿ կայանքի սարքերը և սարքավորումները պաշտպանված են մեխանիկական ազդեցություններից և ճնշումներից				- " -	3		2°

11.	Էլեկտրաքիմիական պաշտպանության սարքավորումների կարգաբերումից հետո նախագծով նախատեսված գոտում՝				1. VI գլխի 8-րդ բաժնի 44-րդ կետ			
11.1.	գազատարի նվազագույն և ամենամեծ պաշտպանիչ (բևեռացման) պոտենցիալները մինուս 0,85-ից մինչև մինուս 1,1Վ սահմաններում են՝ ըստ համեմատական պրնձասույֆատային էլեկտրոդի				- " -	4		1°
11.2.	գործող գազատարի վրա հատուկ սարքավորված հսկիչ-չափիչ կետերի բացակայության պարագայում գազատարի և համեմատական պրնձասույֆատային էլեկտրոդի միջև պոտենցիալների տարբերության մեծությունները մինուս 0,87-ից մինչև մինուս 2,5Վ սահմաններում են				- " -	4		1°
12.	Գազատարերի ամրության և կիպության փորձարկումները՝ բացառությամբ 0,3 ՄՊա-ից բարձր ճնշման արտաքին գազատարերի, կատարվում են օդով				1. VI գլխի 9-րդ բաժնի 51-րդ կետ	5		1°
13.	Շահագործման ընդունված գազատարի համար կազմված տեղեկաթերթիկը, որում նկարագրված են գազատարը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, առկա է				1. X գլխի 19-րդ բաժնի 28-րդ կետ	5		1°
14.	Բնակավայրերում գազատարերի և նրանց սարքավորումների շրջայցը կատարվում է գազամատակարարող կազմակերպության կողմից որոշված և կազմակերպության ստանդարտով հաստատված ժամկետներում				1. X գլխի 19-րդ բաժնի 29-րդ կետ	4		1° 2°
15.	Ստորգետնյա գազատարերի ուղեգծերի շրջայցի ժամանակ՝				1. X գլխի 19-րդ բաժնի 30-րդ կետ			
15.1.	գազատարերի վրա առկա սարքավորումների սարքինությունն ստուգվում է				- " -	4		1° 2°
15.2.	գազահորերի և 15 մետրի շրջակայքում գտնվող այլ հաղորդակցման կապուղեգծերի (կոյուղագծերի, ջրագծերի, հեռախոսի և այլն) շենքերի նկուղների, կոլեկտորների, լրացուցիչ խողովակների գազայնացվածությունն ստուգվում է				- " -	5		1° 2°
16.	Գազամատակարարող կազմակերպությունում՝				1. X գլխի 21-րդ բաժնի 71-րդ կետ			
16.1.	յուրաքանչյուր ԳԿԿ-ի և ԳԿ կայանների համար կազմված տեղեկաթերթիկը, որը պարունակում է դրանց սարքավորումների, հսկիչ-չափիչ սարքերի և շինությունների հիմնական բնութագրերը, առկա է				- " -	5		1°
16.2.	ճնշման կարգավորիչների և ապահովիչ անջատող կափույրների գործարանային տեղեկաթերթիկներն առկա են				- " -	5		1°
16.3.	ԳԿԿ-ի և ԳԿ կայանների հսկիչ-չափիչ սարքերը դրոշմ կամ կապարակնիք ունեն				- " -	3		1° 2°

16.4.	ստորաբաժանումները, կազմակերպության ստանդարտով սահմանված շահագործման գրանցամատյաններ ունեն				- " -	3		1°
17.	ԳԿԿ-ի շինություններում մաքրման պարագաներ և հրկիզվող նյութեր չկան				1. X գլխի 21-րդ բաժնի 80-րդ կետ	3		2°
18.	ԳԿԿ-ի (ԳԿ կայանքների) օդի ջերմաստիճանը 5°C-ից ցածր չէ				1. X գլխի 21-րդ բաժնի 81-րդ կետ	4		2°
19.	Գազատարների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների հետևյալ հրահանգներն առկա են՝				2. II գլխի 2-րդ բաժնի 1-ին կետի «ա» ենթակետ			
19.1.	արտադրական տեխնոլոգիական					3		1°
19.2.	աշխատանքների կատարման անվտանգ մեթոդների					4		1°
19.3.	հրդեհային անվտանգության					4		1°
20.	Գազատարի տեխնիկական շահագործման՝				2. II գլխի 2-րդ բաժնի 1-ին կետի «բ» ենթակետ			
20.1.	շրջայցային կամ տեխնիկական սպասարկումը (գննում, կարգաբերում և մասնակի նորոգում) կատարվում է				- " -	4		1°
20.2.	պրոֆիլակտիկ պլանային վերանորոգումը կատարվում է				- " -	4		1°
21.	Գազատարի, կենսակոռոզիայից պաշտպանելու նպատակով, մոտակայքում (մինչև 15 մ հեռավորության վրա) կենցաղային և գյուղատնտեսական թափոնների կուտակումներ չկան				2. II գլխի 2-րդ բաժնի 3-րդ կետի «գ» ենթակետ	4		2°
22.	ԳԿԿ և գազակարգավորիչ տեղակայանքի (ԳԿՏ) շահագործման ժամանակ՝				2. II գլխի 4-րդ բաժնի 7-րդ կետի «դ» ենթակետ			
22.1.	առնվազն 2 ամիսը մեկ, կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կարգով, տեխնիկական վիճակի գննումը, փակող և արտանետող ապահովիչ կափույրների գործելու պարամետրերի ստուգումը, կատարվում է				- " -	4		1°
22.2.	նորոգումից հետո տեխնիկական սպասարկումն առնվազն 6 ամիսը մեկ կատարվում է				- " -	3		1°
22.3.	ընթացիկ նորոգումը, առնվազն տարին մեկ, եթե ճնշման կարգավորիչների ապահովիչ կափույրներ պատրաստող գործարանների կողմից չի պահանջվում ավելի կարճ ժամկետ, կատարվում է				- " -	3		1°
22.4.	ըստ տեխնիկական գնման արդյունքներով կազմված թերությունների ցանկի՝ սարքավորումների, չափիչ սարքերի հիմնանորոգումը կատարվում է				- " -	3		1°

23.	ԳԿԿ (ԳԿՏ)-ում գազի արտահոսքը և ելքում գազի ճնշման կամայական բարձրացումը կամ իջեցումը, փականագործ-շրջայցողներից հայտ ստանալուց անմիջապես հետո, ՎԿԾ-ի աշխատողների կողմից վերացվում են				2. II գլխի 4-րդ բաժնի 7-րդ կետի «ժգ» ենթակետ	4		1°
24.	ԳԿԿ (ԳԿՏ) տեխնիկական սպասարկումը (մասնագետի (վարպետի) ղեկավարությամբ, 3 անձից ոչ պակաս կազմով, փականագործների բրիգադի կողմից), առնվազն 6 ամիսը մեկ իրականացվում է				2. II գլխի 4-րդ բաժնի 8-րդ կետի «ա» ենթակետ	4		1°
25.	Տեխնիկական սպասարկման ժամանակ առնվազն 2 ամիսը մեկ՝				2. II գլխի 4-րդ բաժնի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ			
25.1.	փակող արմատուրների և ապահովիչ կափույրների աշխատունակության և կիպության ստուգումը կատարվում է				- " -	4		1°
25.2.	բոլոր միացումների և արմատուրների կիպության ստուգումը, գազի արտահոսքի վերացումը, գտիչների գննումը, շփվող մասերի յուղումը, խցուկների խտացումը կատարվում է				- " -	4		1°
25.3.	ճնշման կարգավորիչի թաղանթի (մեմբրանի) զգայնության և կիպության որոշումը կատարվում է				- " -	4		1°
25.4.	բոլոր ինպուլսային խողովակների փչամաքրումը և ճնշման կարգավորումը կատարվում է				- " -	4		1°
25.5.	փակող և արտանետող կափույրների լարքի պարամետրերի ստուգումը կատարվում է				- " -	4		1°

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ.՝ «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2399-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ.՝ «Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1843-Ն որոշում:

**Ստուգման մեթոդների պայմանական նշանակումներն են՝**

**1° - փաստաթղթային**

**2° - ակնադիտական**

**Վերգետնյա հենարանների վրա տեղադրված գազատարներից մինչև շենքերը և շինությունների հորիզոնականով նվազագույն հեռավորությունը (մ)**

Աղյուսակ N 1\*

NN ը/կ	Շենքերը և սենքերը	Գազի ճնշումը, ՄՊա			
		մինչև 0.005	0.005-ից բարձր մինչև 0,3	0,3-ից բարձր մինչև 0,6	0,6-ից բարձր մինչև 1,2
1.	Արտադրական և պահեստային շինություններ, որոնք վերաբերում են հրդեհային վտանգավորության հետևյալ կատեգորիաներին	5	5	5	10
2.	Ա, Բ և Վ Գ և Դ	2	2	2	5
3.	Դյուրավառ և այրվող հեղուկների բաց պահեստներ և այրվող նյութերի պահեստներ.	10	10	20	30
4.		Արդյունաբերական տարածքներում	20	20	40
5.	արդյունաբերական տարածքներից դուրս				
6.	Բնակելի և հասարակական շենքեր	2	5	5	-
7.	Տրամվայ և երկաթուղի	3	3	3	3
8.	Ստորգետնյա հաղորդակցուղիներ. ջրմուղ, կոյուղի, ջեռուցման խողովակաշարեր, հեռախոսային, էլեկտրական մալուխային բլոկներ (գազատարի հենարանի հիմքի եզրից)	1	1	1	1
9.	Բաց էլեկտրակայանքի ցանկապատ	10	10	10	10
10.	Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերը	էլեկտրահաղորդման հենասյան բարձրությունից ոչ քիչ			
11.	Նույնը նեղված պայմաններում	ՀՀ ՇՆ-VI-12.03.01-04 ոչ պակաս, գազատարի պաշտպանական հողակցման պայմանով			
12.	Ճանապարհներ (փողոցի, կողային քարից, կյովետի արտաքին եզրը կամ ճանապարհի հողաթմբի ստորոտից)	1,5	1,5	1,5	1,5
13.	Կառույցներ՝ բաց կրակի աղբյուրներով, և հալված մետաղի արձակման վայրերում	10	10	10	10

**Վերգետնյա գազատարների և օդային էլեկտրահաղորդման գծերի (ԷՀԳ) լարերի միջև ուղղահայացով նվազագույն հեռավորությունը՝ L**

Աղյուսակ N 2\*\*

ԷՀԳ-ի Մինչև	լարումը՝ կՎ	L, մ	լարումը՝ կՎ	L, մ
	1	1	220	5
	20	3	330	6
	35-110	4	500	6,5
	150	4,5		

Սույն նորմերը սահմանվում են հետևյալ պայմաններում հեռավորություններն օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերից մինչև գազատարը և նրա կառուցվածքի ցցվող մասերն ընդունվում են հորիզոնականով հաղորդալարերի առավելագույն շեղման ժամանակ, ուղղահայացով՝ էլեկտրահաղորդման լարերի առավելագույն կախվածքի ժամանակ:

**Շենքի պատի վրայով անցկացրած գազատարի և կապի շինությունների և լարային հաղորդակցման միջև նվազագույն հեռավորությունները (մ)**

Աղյուսակ N 3\*\*\*

NN ը/կ	Հաղորդակցման տեսակը	Զուգահեռ անցկացումը	Փոխհատու մը
1.	Արտաքին պատի մեկուսիչներ, որոնց վրա ամրացվում են հեռախոսակապի արժույթային ներանցման կամ լարային հաղորդակցման գծերը	0.5	-
2.	Հեռախոսակապի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը), որոնք անցկացրած են շենքի արտաքին պատով	0.5	0.05
3.	Մալուխային կցորդիչը, որը գտնվում է շենքի ներքին կամ արտաքին պատին	0.5	-
4.	Շենքի ներսում գտնվող կապի և լարային հաղորդակցման գծային սարքավորումները	0.5	-
5.	Շենքի ներսում պատերով կամ ակոսներով անցկացրած հեռախոսային ցանցի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը)	0.1	0.05

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ