

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ
ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԳՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ**

_____ 20 թ.

Ստորաբաժանման անվանումը	Գտնվելու վայրը	հեռախոսահամարը
 Անձնական կողը	_____	անունը, հայրանունը, ազգանունը
 Անձնական կողը	_____	անունը, հայրանունը, ազգանունը
 Անձնական կողը	_____	անունը, հայրանունը, ազգանունը
Ստուգման ամսաթիվը	սկիզբը _____	ավարտը _____
Ստուգման հիմքը		

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը	
 ՀՎՀՀ	_____
Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը	
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը	_____
հեռախոսահամարը	
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսահամարը	
Ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գործունեության տեսակը (ները)	
Ստուգվող օբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսահամարը	
Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը	

Ստուգման հիմքը _____ ում կողմից _____ երբ է տրված _____

Ստուգման նպատակը / ընդգրկված հարցերի համարները

Գործունեության իրականացման վայրը (վայրերը)	
Հավաքակալանի (եթե պահանջվում է) գտնվելու վայրը	
Հավաքակալանի (եթե պահանջվում է) պետական գրանցման վկայականի կամ գրանցման համարը, տրման ամսաթիվը	
Փոխադրում իրականացնողի սպասարկմանը հանձնված երթուղու (ների) անվանումը, տեսակը, տիպը	

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

**ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ**

NN ը/կ	Հարցը	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Զ/Պ	Միավոր	Ստուգման եղանակը	Մեկնաբանություն
1.	Փոխադրումներ իրականացնողը երթուղային ցանցը կազմակերպող համապատասխան մարմնի հետ կնքել է համապատասխան պայմանագիր	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 11, կետ 6, ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762 որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 67				3.0	փաստաթղթային	
2.	Փոխադրումներ իրականացնողն ավտոկայարանային գործունեություն իրականացնող, իսկ ներքաղաքային փոխադրումների դեպքում սպասարկման ծառայություններ մատուցող, կազմակերպության հետ կնքել է երթուղու (ների) ավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների իրականացման գործընթացը կարգավորող համապատասխան պայմանագիր	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762 որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 67				3.0	փաստաթղթային	
3.	Փոխադրումներ իրականացնողը երթուղին (ները) սպասարկում է՝					0.0		
3.1.	հաստատված չվացուցակով նախատեսված սկզբնակետից (վերջնակետից),	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 12, կետ 2, կետ «դ»				4.0	տեսազննություն	
3.2.	հաստատված չվացուցակով նախատեսված ուղեգծով.	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 12, կետ 2, ենթակետ «դ»				3.0	տեսազննություն	
3.3.	համաձայն երթուղու չվացուցակով սահմանված մեկնման ժամերի	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 12, կետ 2, ենթակետ «դ»				2.0	տեսազննություն	
3.4.	առանց մրցույթում առաջարկված և մրցության հանձնաժողովի ընդունած փոխադրավարի գերազանցման	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 11, կետ 5				2.0	փաստաթղթային տեսազննություն	
4.	Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից ձևակերպված են օգտագործման իրավունքով շահագործվող տրանսպորտային միջոցների օգտագործման փաստաթղթերը	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի, հոդված 21, կետ 1 ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762 որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14				1.0	փաստաթղթային	
5.	Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից տրանսպորտային	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին»				3.0	փաստաթղթային	

	միջոցների վարորդին հատկացվում է սահմանված նմուշի ճանապարհային թերթիկ	ՀՀ օրենք, հոդված 4 ՀՀ կառավարության 31.07.2008 թ. N 852-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածներ՝ 1, 2, 3, 4					տեսագնություն	
6.	Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից տրանսպորտային միջոցների վարորդին հատկացված ճանապարհային թերթիկում՝					0.0		
6.1.	նշվում է տրանսպորտային միջոցի նախաուղերթային տեխնիկական վիճակի գնումը.	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, ՀՀ կառավարության 31.07.2008 թ. N 852-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածներ՝ 1, 2, 3, 4				3.0	փաստաթղթային տեսագնություն	
6.2.	նշվում է վարորդի նախաուղերթային բժշկական գնումը	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, ՀՀ կառավարության 31.07.2008 թ. N 852-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածներ՝ 1, 2, 3, 4				3.0	փաստաթղթային տեսագնություն	
7.	Միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողի կողմից՝					0.0		
7.1.	փոխադրումներն իրականացվում են թույլտվությունների առկայության դեպքում	ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1587-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 9				6.0	փաստաթղթային տեսագնություն	
7.2.	փոխադրումներն իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով օգտագործման իրավունքով իրենց պատկանող և Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով հաշվառված ավտոբուսներով	ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1587-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 26, ենթակետ 1				6.0	տեսագնություն	
7.3.	փոխադրումներն իրականացվում են միայն ուղետոմսի հիման վրա	ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1587-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14				3.0	փաստաթղթային տեսագնություն	
8.	Հավաքակայանում՝					0.0		
8.1.	տրանսպորտային միջոցների կայանման տարածքը համապատասխանում է աղյուսակ N 1-ում* նշված անհրաժեշտ պայմաններին	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 15, ենթակետ 3				3.0	տեսագնություն	
8.2.	առկա է տրանսպորտային միջոցների նախաուղերթային տեխնիկական գնման՝ նախատեսված երկարության դիտավորյալ (էստակադան)	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 15, ենթակետ 3				3.0	տեսագնություն	
8.3.	իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների նախաուղերթային տեխնիկական գնումը	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 15, ենթակետ 3				3.0	փաստաթղթային տեսագնություն	
8.4.	առկա են տրանսպորտային միջոցների վարորդի	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762-Ն				3.0	տեսագնություն	

	նախատուերթային բժշկական զննման պայմանները	որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 15, ենթակետ 3						
8.5.	իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների վարորդի նախատուերթային բժշկական զննումը	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 15, ենթակետ 3				3.0	փաստաթղթային տեսազննություն	
8.6.	իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների ամենօրյա վազքի հաշվառումը	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 15, ենթակետ 3				2.0	փաստաթղթային	
8.7.	իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկումների ու նորոգումների հաշվառումը	ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 15, ենթակետ 3				1.0	փաստաթղթային	
9.	Փոխադրումներ իրականացնողի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործումն իրականացվում է՝					0.0		
9.1.	աշխատունակ և պատշաճ արտաքին տեսքի պահպանման պայմաններում	ՀՀ կառավարության 13.09.2007 թ. N 1082-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 19, ենթակետ 1				1.0	տեսազննություն	
9.2.	պարբերական (տեխնիկական սպասարկում N 1 և տեխնիկական սպասարկում N 2)՝ որոշակի վազքից (աշխատատևությունից) հետո կատարվող և սեզոնային տեխնիկական սպասարկում	ՀՀ կառավարության 13.09.2007 թ. N 1082-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 22, ենթակետ 2 և 3				2.0	փաստաթղթային տեսազննություն	
9.3.	համապատասխան պարբերականությամբ և սահմանված ժամկետներում տեխնիկական զննության անցկացման պայմաններում	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 21, կետ 3, ր ենթակետ «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք հոդված 15, մաս 3, կետ ա				1.0	փաստաթղթային տեսազննություն	
10.	Կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնողի տրանսպորտային միջոցները կահավորված են՝	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, պարբերություն 22				0.0		
10.1.	դիմային ցուցատախտակով, որը պարունակում է երթուղուհամարի, սկզբնակետի և վերջնակետի նշումներ	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 1				1.0	տեսազննություն	
10.2.	կողային ցուցատախտակով, որը պարունակում է համարի, սկզբնակետի, վերջնակետի և հիմնական միջանկյալ ավտոբուսային կանգառների նշումներ	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30 ենթակետ 2				2.0	տեսազննություն	
10.3.	հետևի ցուցատախտակով, որը պարունակում է երթուղու համարի նշում	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 3				1.0	տեսազննություն	
10.4.	վարորդի (տոմսավաճառի) անվան, ազգանվան	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ.				1.0	տեսազննություն	

	ցուցանակով	N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 4						
10.5	երթուղու ուղեգծի ցուցանակով	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 5				1.0	տեսազննություն	
10.6.	երթուղու ուղևորության փոխադրավարձի ցուցանակով (աղյուսակով).	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 6				1.0	տեսազննություն	
10.7.	վթարի կամ անսարքության հետևանքով ավտոբուսի դռների խափանման դեպքում ուղեսրահի ապակիների ջարդելու մուրճերով	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 8				1.0	տեսազննություն	
10.8.	երթուղին սպասարկողի անվանմամբ, գտնվելու վայրի և հեռախոսահամարի նշմամբ ցուցանակով.	ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 9				1.0	տեսազննություն	
11.	Փոխադրումներ իրականացնողի այլ տեսակի վառելիքով շահագործվող տրանսպորտային միջոցը (ներք)					0.0		
11.1.	գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների վարումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի հաստատված ուսումնական պլանով և ծրագրով ուսուցում ստացած և քննություն հանձնած վարորդների կողմից	ՀՀ կառավարության 28.09.2005 թ. N 2388-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 2, բաժին 4, գլուխ 2, կետ 2.1				4.0	փաստաթղթային տեսազննություն	
11.2.	գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկման վկայագրի հիման վրա	ՀՀ կառավարության 28.09.2005 թ. N 2388-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1, 128 կետ				6.0	փաստաթղթային տեսազննություն	
11.3.	գազի բալոնների ճնշափորձարկման վկայագրի հիման վրա	ՀՀ կառավարության 28.09.2005 թ. N 2388-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1, 140 կետ				8.0	փաստաթղթային տեսազննություն	
12.	Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից ընդունման-հանձնման ակտով վարորդներն ամրակցված են իրենց կողմից շահագործվող շարժակազմի յուրաքանչյուր միավոր	ՀՀ կառավարության 13.09.2007 թ. N 1082-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14				4.0	փաստաթղթային	
13.	Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից պահպանվում է վարորդի (ներքի) աշխատանքային ռեժիմը	«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 28, կետ 3				5.0	փաստաթղթային տեսազննություն	

	պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները				
2.	«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V		
3.	«Զ/Պ»-չի պահանջվում			V	

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք
2. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք
3. «Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16.08.2001 թ. N 762 որոշում
4. «Կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ճանապարհային թերթիկների և տոմսահաշվարկային փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.07.2008 թ. N 852-Ն որոշում
5. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների և ուղեբեռների միջպետական փոխադրումների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27.12.2017 թ. N 1587-Ն որոշում
6. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի տեխնիկական շահագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 13.09.2007 թ. N 1082-Ն որոշում
7. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.08.2007 թ. N 1042-Ն որոշում
8. «Սեղմված թնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման տեխնիկական կանոնակարգը և գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման հրահանգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարություն 28.09.2005 թ. N 2388-Ն որոշում

*Աղյուսակ N 1 - ավտոբուսների կայանատեղերի մակերեսի հաշվարկ

NN ը/կ	Ավտոբուսը	Կայանատեղի մակերեսը՝ յուրաքանչյուր ավտոբուսի համար (մ ²)
1.	մինչև 17 նստատեղ	25.3
2.	18-30 նստատեղ	39.5
3.	31-40 նստատեղ	46.0
4.	40-ից ավելի նստատեղ	55.2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1025 - Ն որոշման

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ
110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ՝ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ (ԵԿ)
ԵՎ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻ (ԲՍ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

(Էլեկտրատեղակայանքի անվանումը)

_____ 20 թ.

տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը	հասցե	հեռախոսահամար
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)՝ _____		ավարտ՝ _____
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը		ՀՎՀՀ
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը		հեռախոսահամար
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն _____ հեռախոսահամար _____		
Ստուգման հանձնարարագիր _____ ում կողմից _____		
_____ երբ է տրված _____		
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____		

ՀԱՐՑԱԾԱՐ

110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ՝ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ (ԵԿ) ԵՎ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻ (ԲՍ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

NN ը/կ	Հարցի անվանումը	Վերահսկողական բնույթի հարցեր		ստուգման մասին նշումը	չի պահանջ- վում (Զ/պ)	հղում նորմատիվ իրավական ակտին	կշիռը	մեկնաբա- նություն	ստուգման մեթոդը
		այո	ոչ						
1.	Շահագործող կազմակերպությունում պահվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝					ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 75-րդ կետ			
1.1.	շենքերի, շինությունների, տեխնոլոգիական հանգույցների և համալիրների սարքավորումների տեխնիկական անձնագրերն առկա են					ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 75-րդ կետի 12-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային
1.2.	առաջնային և երկրորդային էլեկտրական միացումների կատարողական աշխատանքային սխեմաներն առկա են					ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 75-րդ կետի 14)-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային
1.3.	հրդեհամարման օպերատիվ պլանն առկա է					ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 75-րդ կետի 17)-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային
2.	Հերթապահ անձնակազմի մոտ օպերատիվ փաստաթղթերը՝ աղյուսակ N 1-ում* տրված ծավալով առկա են					ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 87-րդ կետ	4		փաստաթղթային
3.	ԲՍ-ի հողակցման սարքվածքների սխեմաներն առկա են					ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 48-րդ գլխի 829-րդ կետ	4		փաստաթղթային
4.	Կարգադրով կատարվող աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները պահպանվում են՝					ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետ			
4.1.	բարձր ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ					ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի	5		փաստաթղթային

					II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետ ա) ենթակետ			
4.2.	բարձր լարման էլեկտրակայանքների վրա միջին ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետ բ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
4.3.	էլեկտրակայանքներում աշխատանքներ, երբ ներգրավվում են նույն կազմակերպության տարրեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողներ				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետ գ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
4.4.	այլ կազմակերպության անձնակազմի կողմից գործատուի գործող էլեկտրակայանքներում կատարվող աշխատանքներ				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետ դ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
5.	Միայն կարգազրույց, գրավոր կարգադրությամբ, ընթացիկ շահագործման կարգով կատարվող, կարգազրույց՝ պարտադիր աշխատանքների պատասխանատու ղեկավարի նշանակմամբ, կատարվող աշխատանքների ցանկն առկա է				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 2-րդ կետ	5		փաստաթղթային
6.	Հողակցող տարրերի և հողակցիչի միջև շղթաների, բնական հողակցիչների և հողակցող սարքվածքների միացումների առկայության և վիճակի հսկումը՝ առնվազն 12 տարին մեկ, կատարվում է				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 47-րդ գլխի 825-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական
7.	Հողակցող սարքվածքների տեղակայումից, վերակառուցումից և հիմնական նորոգումից հետո, ոչ պակաս, քան 6 տարին մեկ, հայման լարումների չափումները կատարվում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 47-րդ գլխի 827-րդ կետ	4		փաստաթղթային
8.	Աշխատանքի թույլտվությունն ըստ կարգադրության՝				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 22-րդ կետ			
8.1.	կարգազրույցով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում, ձևակերպվում է				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 22-րդ կետ	4		փաստաթղթային
8.2.	օպերատիվ մատյանում՝ աշխատանքների թույլտվության մասին գրառմամբ, ձևակերպվում է				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 22-րդ կետ	4		փաստաթղթային
9.	Կարգազրույց կամ կարգադրությամբ աշխատանքների սկզբին նախորդող նպատակային հրահանգավորումն իրականացվում է				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 17-րդ կետ	5		փաստաթղթային
10.	Կարգազրույցով աշխատելիս նպատակային հրահանգավոր-				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ.	4		փաստաթղթային

	րումը, առաջնային թույլտվության նպատակային հրահանգավորման գրանցման մատյանում, ձևակերպվում է				N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 20-րդ կետ			
11.	Կարգադրությամբ աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում ձևակերպվում է				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 21-րդ կետ	4		փաստաթղթային
12.	ԵԿ-ի հիմնական և օժանդակ սարքավորումների նորոգման հեռանկարային տարեկան և ամսական ժամանակացույցներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 7-րդ գլխի 61-րդ կետ	5		փաստաթղթային
13.	ԵԿ-ում, կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի կողմից հաստատված, հրահանգների, կանոնադրությունների, տեխնոլոգիական, օպերատիվ սխեմաների ցանկն առկա է				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 77-րդ կետ	4		ակնադիտական
14.	Մալուխողիների և բաց ԲՄ-ի ու փակ ԲՄ-ի վերգետնյա վաքերն ամբողջությամբ ծածկված են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 691-րդ կետ	4		ակնադիտական
15.	ԲՄ-ի տարածքում				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 692-րդ կետ			
15.1.	յուղընդունիչները սարքին (գործուն) վիճակում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 692-րդ կետ	5		ակնադիտական
15.2.	յուղահավաքիչները սարքին (գործուն) վիճակում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 692-րդ կետ	5		ակնադիտական
15.3.	կոպճային լցվածքները սարքին վիճակում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 692-րդ կետ	4		ակնադիտական
15.4.	ջրաքաշները սարքին վիճակում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 692-րդ կետ	4		ակնադիտական
15.5.	յուղահեռացման սարքվածքները սարքին վիճակում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 692-րդ կետ	4		ակնադիտական
16.	1000 Վ բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների նորոգման աշխատանքները կատարվում են տեխնոլոգիական քարտերով կամ աշխատանքների կատարման նախագծով				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ գլխի 9-րդ կետ	5		փաստաթղթային
17.	Կուտակիչ կայանքն սպասարկող անձնակազմն ապահովված է՝				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII			

					բաժնի 42-րդ գլխի 731-րդ կետ			
17.1.	մարտկոցի առանձին տարրերի լարման, էլեկտրոլիտի խտության և ջերմաստիճանի հսկման սարքերով				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 42-րդ գլխի 731-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3		ակնադիտական
17.2.	հատուկ զգեստով և հատուկ գույքով՝ համաձայն շահագործող կազմակերպության հրահանգի				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 42-րդ գլխի 731-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	3		ակնադիտական
18.	Բաց ԲՍ(ԲԲՍ)-ի և ԵԿ-ի տարածքները ցանկապատված են արտաքին ցանկապատով՝ 1.6 մ բարձրությամբ				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 10-րդ գլխի 58-րդ կետ	4		ակնադիտական
19.	Էլեկտրակայանքների սրահների, խցերի, վահանակների, հավաքվածքների դռները փակված են փականով				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ գլխի 18-րդ կետ	5		ակնադիտական
20.	Նորոգման լուսավորության ձեռքի շարժական լուսատուների սնման ցանցը սարքին է				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 49-րդ գլխի 849-րդ կետ	4		ակնադիտական
21.	Փակ ԲՍ (ՓԲՍ)-ի խցիկների դռների և ներքին պատերի, ԲԲՍ-ի սարքավորման, լրակազմ ԲՍ (ԼԲՍ)-ի արտաքին և ներքին դիմային մասերի, հավաքվածքների, ինչպես նաև վահանների դիմային և հակառակ կողմերի վրա մակագրություններն առկա են՝				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 699-րդ կետ			ակնադիտական
21.1.	կազմակերպության ստանդարտի համաձայն, ԲՍ-ի դռների վրա նախագրուշական նշաններն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 699-րդ կետ	3		ակնադիտական
21.2.	սարքավորման իրանի մետաղական մասերի վրա ֆազերի գունավորումը նշված է				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 699-րդ կետ	3		ակնադիտական
22.	Գործողված անձնակազմը մինչև ինքնուրույն աշխատանքի անցնելը սահմանված կարգով հանձնել է քննություն				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 23-րդ գլխի 11-րդ կետ	4		փաստաթղթային
23.	Աշխատանքային և վթարային լուսավորությունը՝				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 49-րդ գլխի 848-րդ կետ			
23.1.	բնականոն ռեժիմում սնվում են տարբեր անկախ սնման աղբյուրներից				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 49-րդ գլխի 848-րդ կետ	3		ակնադիտական

23.2.	ենթակայանում և կարգավարական կետերում սնման աղբյուրների անջատման դեպքում, վթարային լուսավորությունն ավտոմատ կերպով հոսանքափոխվում է կուտակիչ մարտկոցի կամ սնման այլ անկախ աղբյուրի վրա				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 49-րդ գլխի 848-րդ կետ	3		ակնաղիտական
24.	ԲՄ- տարածքի բնահողի հաղորդականության մասին տվյալներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 48-րդ գլխի 829-րդ կետի 7 ենթակետ	5		փաստաթղթային
25.	Օդի հարկադիր և յուրի բնական առությամբ տրանսֆորմատորների (Դ) հովացման սարքվածքները գործում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 40-րդ գլխի 667-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնաղիտական
26.	ԲՄ-երը սարքավորված են գործուն վիճակում գտնվող օպերատիվ ուղեկապերով				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 10-րդ գլխի 42-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնաղիտական
27.	Էլեկտրակայանքների բանալիների պահպանման և հաշվառման կարգը պահպանվում է				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ գլխի 19-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնաղիտական
28.	Տրանսֆորմատորների (ռեակտորների) հովացման սարքվածքների էլեկտրաշարժիչների սնումն իրականացվում է երկու աղբյուրից				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 40-րդ գլխի 663-րդ կետ	4		ակնաղիտական
29.	ԲՄ-ում առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 698-րդ կետ			
29.1.	շարժական հողակցումներ				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 698-րդ կետ	4		ակնաղիտական
29.2.	առաջին օգնություն ցույց տալու միջոցներ				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 698-րդ կետ	4		ակնաղիտական
29.3.	պաշտպանական միջոցներ				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 698-րդ կետ	4		ակնաղիտական
30.	Տանիքի մետաղական ծածկով փակ ԲՄ-ի և ԵԿ-ի շենքերի պաշտպանության հողակցումներն արված են				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 16-րդ գլխի 152-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	5		ակնաղիտական
31.	ԲՄ-ի և ՑԼՄ-ի բոլոր մետաղական մասերը ունեն հակաքայքայիչ ծածկույթ				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի	4		ակնաղիտական

					3-րդ գլխի 8-րդ կետ			
32.	Էլեկտրասննքերում սպասարկման անցամասերը, որոնք գտնվում են վահանի դիմային կամ հետևի մասում, համապատասխանում են սահմանված պահանջներին:				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 7-րդ գլխի 25-րդ կետ	4		ակնադիտական
33.	ԲՄ-երի (ենթակայանների) և 4 մ-ից ավելի բարձրության առկա ծառերի միջև հեռավորությունը պահպանված է:				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 10 գլխի 54-րդ կետ	5		ակնադիտական
34.	Արտաքին պատերի մյուս անցքերը՝ կենդանիների և թռչունների ներս թափանցումը կանխելու համար (10 x10) մմ չափի բջիջներ ունեցող ցանցերով կամ վանդակներով պաշտպանված են				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 13 գլխի 127-րդ կետ	4		ակնադիտական
35.	Ամպրոպային գերլարումներից ՓԲՄ-ի և ԵԿ-ի շենքերի ոչ մետաղական կամ երկաթբետոնյա ծածկ ունենալու դեպքում պաշտպանված են ձողային շանթարգելներով կամ տանիքի վրա տեղադրված է կայծակընդունիչ ցանց:				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 16 գլխի 152-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	5		ակնադիտական
36.	Կուտակիչ մարտկոցի շենքում մեկ լուսատու միացված է վթարային լուսավորության ցանցին				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 28-րդ գլխի 319-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	3		ակնադիտական
37.	ԲԲՄ-ի պաշտպանությունը կայծակի ուղիղ հարվածներից իրագործված է առանձին կանգնած կոնստրուկցիաների վրա տեղակայված ձողային շանթարգելներով:				ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. N 1033-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 16-րդ գլխի 153-րդ կետ	5		ակնադիտական
38.	Կազմակերպության համար սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերը առկա են				ՀՀ Կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1939-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 7-րդ գլխի 1-ին կետ	5		փաստաթղթային
39.	Օպերատիվ անձնակազմի աշխատատեղերում (ենթակայաններում, բաշխիչ սարքվածքներում կամ էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման անձնակազմի սենյակներում) առկա են և վարվում են սահմանված փաստաթղթերը՝				ՀՀ Կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1939-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 7-րդ գլխի 9-րդ կետ	4		փաստաթղթային
40.	Աշխատողների գիտելիքների առաջնային և պարբերական (հերթական ու արտահերթ) ստուգումները սահմանված կարգով իրականացվում են:				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1939-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի, 3-րդ գլխի 17-րդ կետ	5		փաստաթղթային
41.	Մետաղական թաղանթով կամ գրահով մալուխները, ինչպես նաև մալուխային կառուցվածքները, որոնց վրա անցկացվում են մալուխները, հողակցված կամ գրոյացված են:				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի IV բաժնի 17 գլխի 1-ին կետ	4		ակնադիտական
42.	Յուրաքանչյուր մալուխային գիծ ունի իր համարը կամ անվանումը, բաց անցկացված մալուխները, ինչպես նաև բոլոր մալուխային կցորդիչները ունեն պիտակներ, որոնց				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի IV բաժնի 12 գլխի 13-րդ կետ	4		ակնադիտական

	վրա նշված էն մակնիշները, լարումները, հատույթները, գծի համարները կամ անվանումները:							
43.	ԲԲՄ-ի տարածքում փայտաթփուտային բուսականությունը բացակայում է:				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 690-րդ կետ	3		ակնադիտական
44.	Յուդի մակարդակը յուդային անջատիչներում, չափիչ տրանսֆորմա տորներում և ներանցիչներում շրջակա օդի առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանների պայմաններում պահպանվում է յուդացույցի սանդղակի սահմաններում:				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 41-րդ գլխի 693-րդ կետ	4		ակնադիտական
45.	Նախագծային փաստաթղթերը բոլոր հետագա փոփոխությունների հետ միասին առկա են:				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 75-րդ կետի 11-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային
46.	Սարքավորումների, շենքերի կշիռությունների շահագործման, ինչպես նաև բոլոր աշխատակիցների պաշտոնական և աշխատանքի պաշտպանության հրահանգների լրակազմերը առկա են:				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 75-րդ կետի 19-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3.	«Զ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1605-Ն որոշում.
2. ՀՀ Կառավարության 23.11. 2006 թ. «Սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1939-Ն որոշում:
3. ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշում.
4. ՀՀ կառավարության 04.09.2008 թ. «Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքավածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1033-Ն որոշում.

5. ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 961-Ն որոշում.

Աղյուսակ N 1

Հերթապահ անձնակազմը	Փաստաթղթի անվանումը						
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր	Օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմամակետ)	Օպերատիվ մատյան	Կարգավարի կառավարման և վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան կամ քարտարան	Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի մատյան	Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր	Կարգադրությունների մատյան	
Էլեկտրակայանի հերթափոխի պետ	Օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմամակետ)	Օպերատիվ մատյան	Կարգավարի վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու համար կարգավարին տրվող հայտերի մատյան կամ քարտարան	Կարգավարի վարման տակ չգտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու համար գլխավոր ճարտարագետին տրվող հայտերի մատյան	Կարգադրությունների մատյան		
Էլեկտրաարտադրամասի հերթափոխի պետ	Օպերատիվ կատարողական սխեմա (սխեմամակետ)	Օպերատիվ մատյան	Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի մատյան	Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր	Կարգադրությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան
Ջերմային արտադրամասերի պետեր	Հիմնական խողովակաշարերի օպերատիվ սխեմա	Օպերատիվ մատյան	Կարգադրությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան		
Ջերմային ավտոմատիկայի	Օպերատիվ մատյան	Տեխնոլոգիական	Տեխնոլոգիական պաշտպանությունների և	Կարգադրությունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով	Սարքավորումների	

արտադրամասի հերթափոխի պետ		պաշտպանությունների և ավտոմատիկայի մատյան և ԿԱՀ-ի տեխնիկական միջոցների մատյան	ազդանշանման նախա- դրվածքների քարտ և ինքնակարգավորիչների առաջադրանք- ների քարտեր		աշխատանքի հաշվառման մատյան	թերություն- ների և անսարքու- թյունների մատյան կամ քարտարան	
Քիմիական արտադրամասի հերթափոխի պետ	Քիմջրա- մաքրման օպերատիվ կատարողա- կան սխեմա	Օպերատիվ մատյան	Կարգադրու- թյունների մատյան	Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան	Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան		
Էլեկտրացանցի կարգավար	Օրվա օպերատիվ կատարողա- կան սխեմա (սխեմա- մակետ)	Օպերատիվ մատյան	Էներգահամա- կարգի կարգավարի կառավարման և վարման տակ գտնվող սարքա- վորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան կամ քարտարան	Ռեգիստրացիայի, ավտոմատիկայի և հեռուստամեկսանիկայի մատյան	Ռեգիստրացիայի պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր	Կարգադրու- թյունների մատյան	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1025 - Ն որոշման

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՕԴԱՅԻՆ
ԳԾԻ (ՕԳ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

(Էլեկտրատեղակայանքի անվանումը)

_____ 20 ____ թ.

տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը

հասցե

հեռախոսահամար

ստուգող անձի պաշտոնը

ազգանուն, անուն, հայրանուն

ստուգող անձի պաշտոնը

ազգանուն, անուն, հայրանուն

ստուգող անձի պաշտոնը

ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)՝ _____ ավարտ՝ _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը

ՀՎՀՀ

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը

հեռախոսահամար

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն

հեռախոսահամար

Ստուգման հանձնարարագիր _____ ում կողմից _____

_____ երբ է տրված _____

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԻ (ՕԳ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

Վերահսկողական բնույթի հարցեր								
NN ը/կ	Հարցի անվանումը	ստուգման մասին նշումը		հի պահանջվում (Զ/ա)	հղում նորմատիվ իրավական ակտին	կշիռը	մեկնաբանություն	ստուգման մեթոդը
		այո	ոչ					
1.	ՕԳ-ի վրա ստուգումներն ու չափումները, ըստ աղյուսակ N 1*-ի, կատարվում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 44-րդ գլխի 761-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
2.	ՕԳ-ի ուղեգիծը ծառերից մաքրելու աշխատանքները կատարվում են				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 18-րդ գլխի 161-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
3.	ՕԳ-ի ուղեգծի տարածքի բնահողի հաղորդականության մասին տվյալներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 48-րդ գլխի 829-րդ կետ 7 ենթակետ	5		փաստաթղթային
4.	ՕԳ-ի վրա կատարվող աշխատանքի թույլտվությունն ըստ կարգադրության ձևակերպվում է կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 22-րդ կետ	4		փաստաթղթային
5.	Հետևյալ աշխատանքներն իրականացվում են միայն կարգագրով՝				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետ			փաստաթղթային
5.1.	բարձր ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքները				ՀՀ կառավարության 23.11. 2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետի ա) ենթակետ	5		փաստաթղթային

5.2.	բարձր լարման էլեկտրակայանքների վրա միջին ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետի բ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
5.3.	էլեկտրակայանքներում աշխատանքները, երբ ներգրավվում են նույն կազմակերպության տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողներ				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետի գ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
5.4.	այլ կազմակերպության անձնակազմի կողմից գործատուի գործող էլեկտրակայանքներում կատարվող աշխատանքներ				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 3-րդ կետի դ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
6.	Կարգազրույց կամ կարգադրությամբ աշխատանքների սկզբին նախորդող նպատակային հրահանգավորումն իրականացվում է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 17-րդ կետ	5		փաստաթղթային
7.	Կարգազրույց աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, առաջ նային թույլտվության նպատակային հրահանգավորման գրանցման մատյանում, ձևակերպվում է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 20-րդ կետ	4		փաստաթղթային
8.	Կարգադրությամբ աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, կարգազրույց և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում, ձևակերպվում է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 21-րդ կետ	4		փաստաթղթային
9.	Միայն կարգազրույց, գրավոր կարգադրությամբ, ընթացիկ շահագործման կարգով կատարվող, կարգազրույց՝ պարտադիր աշխատանքների պատասխանատու ղեկավարի նշանակմամբ, կատարվող աշխատանքների ցանկն առկա է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 12-րդ գլխի 2-րդ կետ	5		փաստաթղթային
10.	Շինմոնտաժային կազմակերպության (ՇՄԿ) կողմից, այն կազմակերպության տարածքում, որի էլեկտրակայանքներում իրականացվում են աշխատանքները՝				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 24-րդ գլխի 1-ին կետ			փաստաթղթային
10.1.	դրանց բովանդակության, ծավալների և կատարման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվել է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 24-րդ գլխի 1-ին կետ	4		փաստաթղթային

10.2.	դրանց կատարման անվտանգության համար պատասխանատու աշխատողների ցուցակը, նշելով նրանց անունը, ազգանունը, պաշտոնը և խումբը, ներկայացվել է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 24-րդ գլխի 1-ին կետ	4		փաստաթղթային
11.	Աշխատանքների կատարման թույլտվություն է տալիս կազմակերպությունը, որի կայանքներում կատարվելու են աշխատանքներ, ՇՄԿ ներկայացուցչի հետ համատեղ այդ կազմակերպության տարածքում աշխատանքների կատարման ակտ-թույլտվությունը ձևակերպել է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 24-րդ գլխի 2-րդ կետ	5		փաստաթղթային
12.	ՇՄԿ անձնակազմը, աշխատանքների կատարման վայրում աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ, հրահանգավորում անցել է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 24-րդ գլխի 4-րդ կետ	4		փաստաթղթային
13.	Օդային գծերի հիմնական և օժանդակ սարքավորումների նորոգման տարեկան ժամանակացույցներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 7-րդ գլխի 61-րդ կետ	5		փաստաթղթային
14.	Տարվա ցանկացած ժամանակ ՕԳ-ին մոտենալու ճանապարհը՝ հնարավոր մոտ հեռավորության (բայց ոչ ավելի ՕԳ ուղեգծից 0.5 կմ-ից), պահպանված է				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 36-րդ գլխի 4-րդ կետ	4		ակնադիտական
15.	ՕԳ-ի հենարանների 2-ից մինչև 3 մ բարձրության վրա հետևյալ մշտական նշանները՝				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 36-րդ գլխի 5-րդ կետ			ակնադիտական
15.1.	հենարանի հերթական համարը, ՕԳ համարը՝ բոլոր հենարանների վրա, գծանշված է				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 36-րդ գլխի 5-րդ կետի ա) ենթակետ	3		ակնադիտական
15.2.	տեղեկատվական նշանները, ՕԳ պահպանական գոտու լայնության նշմամբ, գծանշված են				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 36-րդ գլխի 5-րդ կետ կետի բ) ենթակետ	3		ակնադիտական
15.3.	Ֆազերի գունավորումը՝ 35կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի ծայրային հենարանների վրա, գծանշված է				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 36-րդ գլխի 5-րդ կետ կետի գ) ենթակետ	3		ակնադիտական

15.4.	Նախագգուշացնող պլակատները՝ բնակավայրերում ՕԳ-ի բոլոր հենարանների վրա, գծանշված են				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 36-րդ գլխի 5-րդ կետ կետի դ) ենթակետ	3		ակնադիտական
16.	Հողակցող սարքվածքների հսկման համար անհրաժեշտ չափումները կատարվում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 47-րդ գլխի 825-րդ կետ	4		փաստաթղթային
17.	Գործուղված անձնակազմը մինչև ինքնուրույն աշխատանքի անցնելը սահմանված կարգով հանձել է քննություն				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 23-րդ գլխի 11-րդ կետ	4		փաստաթղթային
18.	ՕԳ-ի մետաղական հենարանի կառուցվածքի անկյունակները լրակազմ են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 44-րդ գլխի 763-րդ կետ	4		ակնադիտական
19.	Թոշունների կողմից ՕԳ-ի հենարանների մեկուսացման ինտենսիվ աղտոտման գոտիներում թոշուններին խրտնեցնող և վրաձածկումը բացառող հատուկ սարքվածքներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 44-րդ գլխի 755-րդ կետ	4		ակնադիտական
20.	ՕԳ-ի հաղորդալարերից մինչև հողի մակերևույթ նվազագույն հեռավորությունները՝ ըստ աղյուսակ N 2*-ի, պահպանված են				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 46-րդ գլխի 1-ին կետ	5		ակնադիտական
21.	ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից նվազագույն հեռավորությունները՝ ըստ հորիզոնականի***, պահպանված են				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 48-րդ գլխի 7-րդ կետ	5		ակնադիտական
22.	ՕԳ-ի շահագործման անվտանգության գոտիների**** չափերը պահպանված են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 44-րդ գլխի 753-րդ կետ	5		ակնադիտական
23.	110կՎ և բարձր լարման ՕԳ-ին զուգահեռ մալուխային գծի առկայության դեպքում նրանց միջև անհրաժեշտ հեռավորությունը՝ 10 մ, պահպանված է				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի IV բաժնի 19-րդ գլխի 11-րդ կետ	3		ակնադիտական
24.	Հողակցող սարքվածքների տեղակայումից, վերակառուցումից և հիմնական նորոգումից հետո ոչ պակաս, քան յուրաքանչյուր 6 տարին մեկ անգամ հպման լարումների չափումները կատարվում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 47-րդ գլխի 827-րդ կետ	4		փաստաթղթային
25.	ՕԳ-նսպասարկող անձնակազմը				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 18-րդ գլխի 139-րդ կետ			

25.1.	ունի անջատելուց հետո մակաձված լարման տակ գտնվող գծերի անվանացանկը				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 18-րդ գլխի 139-րդ կետ	5		փաստաթղթային
25.2.	ծանոթացված է այդ ցանկին և մակաձված լարման մեծություններին				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 18-րդ գլխի 139-րդ կետ	5		փաստաթղթային
25.3.	ՕԳ-ի մակաձված լարման առկայությունը գրանցված է կարգագրի «Առանձին ցուցումներ» տողում				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 18-րդ գլխի 139-րդ կետ	5		փաստաթղթային
26.	ՕԳ-ի հենարանների և լարերի ապատեղակայման և փոխարինման աշխատանքները կատարվում են ըստ տեխնոլոգիական քարտի կամ աշխատանքների կատարման նախագծի				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 18-րդ գլխի 98-րդ կետ	5		փաստաթղթային
27.	Օդային գծերն ամբողջ երկարությամբ պաշտպանված են շանթի ուղղակի հարվածներից՝ մետաղաճոպաններով:				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 42-րդ գլխի 1) կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական
28.	Անձնակազմին ՕԳ-ի հենարանի վրա բարձրացնելու համար հատուկ աստիճաններ (ստեպ-հեղույսներ) նախատեսված են:				ՀՀ կառավարության 12.07. 2007 թ. N 961-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 43-րդ գլխի 15) կետի ա) ենթակետ	4		ակնադիտական
29.	ՕԳ-ի պարբերական և ընթացիկ գնումները իրականացվում են կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 44-րդ գլխի 759-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
30.	ՕԳ-ի հողակցող հաղորդիչները պահպանված են կոռոզիայից: Բաց տեղադրած հողակցող հաղորդիչները ունեն սև ներկվածք:				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 47-րդ գլխի 824-րդ կետ	4		ակնադիտական
31.	Նախագծային փաստաթղթերը բոլոր հետագա փոփոխությունների հետ միասին առկա են:				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 75-րդ կետի 11-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3.	«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. ՀՀ կառավարության 27.12.2007 թ. «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1605-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 12.07.2007 թ. «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 961-Ն որոշում.
3. ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշում:

աղյուսակ N 1*

ՕԳ-ի վրա կատարվող ստուգումներ և չափումներ	Պարբերականությունը
ՕԳ մայրուղու վիճակի ստուգում՝ զննումներ կատարելիս, հաղորդալարերից մինչև դրանց տակ գտնվող ծառերն ու թփուտները հեռավորությունների չափումների կատարում, անտառառվու լայնության չափումներ	3 տարին մեկից ոչ պակաս
Կալանդների հեղույսային միացումների և խարսխային հեղույսների մանեկների ստուգում և ձգում	Ոչ ուշ, քան 6 տարին մեկ
Մետաղե հենասյուների և լայնակների, ձգալարերի խարսխանների և մետաղե ոտնակների հակաքայքայիչ ծածկույթի վիճակի ստուգում՝ գետնի ընտրովի բացումով	Ոչ ուշ, քան 6 տարին մեկ
Հենասյուների ձգալարերի ձգաուժի ստուգում	Ոչ ուշ, քան 6 տարին մեկ
Մեկուսիչների և գծային ամրանների վիճակի ակնադիտական ստուգում	զննումների ժամանակ

(աղյուսակը լրաց. 07.08.2014 թ. N 805-Ն)

Զբնակեցված և դժվարամատչելի տեղանքում ՕԳ-ի հաղորդալարերից մինչև հողի մակերևույթ նվազագույն հեռավորությունը

աղյուսակ N 2**

Տեղանքի բնութագիրը	Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ՕԳ-ի լարման դեպքում, կՎ						
	մինչև 20	35-110	150	220	330	400	500
Զբնակեցված տեղանք, տափաստանների շրջաններ՝ հողագործության համար ոչ պիտանի հողերով	6	6	6,5	7	7,5	8	8
Դժվարամատչելի տեղանք	5	5	5,5	6	6,5	7	7
Անմատչելի սարավանջեր, ժայռեր, քարակույտեր և այլն	3	3	3,5	4	4,5	5	5

ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից նվազագույն հեռավորությունները՝ ըստ հորիզոնականի ***

220 կՎ լարման ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից հեռավորություններն ըստ հորիզոնականի, դրանց առավելագույն շեղման դեպքում, մինչև արտադրական, պահեստային, վարչակենցաղային և հանրային շենքերի ու կառույցների մերձավոր մասերը պետք է լինեն առնվազն 2 մ՝ մինչև 20 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 4 մ՝ 35-ից մինչև 110 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 5 մ՝ 150 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, և 6 մ՝ 220 կՎ լարման ՕԳ-ի համար:

330 կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից հեռավորություններն ըստ հորիզոնականի պետք է լինեն առնվազն՝

ա) մինչև էլեկտրակայանների և ենթակայանների ոչ արտադրական և արտադրական շենքերի ու կառույցների մերձավոր մասերը, հաղորդալարերի ամենամեծ շեղման դեպքում՝ 8 մ՝ 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 9 մ՝ 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 10 մ՝ 500-ից մինչև 750 կՎ լարման ՕԳ-ի համար,

բ) մինչև արտադրական, պահեստային, վարչակենցաղային և հասարակական շենքերի ու կառույցների (բացի էլեկտրակայաններից և ենթակայաններից) հաղորդալարերի չշեղված դիրքում՝ 20 մ՝ 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 25 մ՝ 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 30 մ՝ 500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 40 մ՝ 750 կՎ լարման ՕԳ-ի համար:

1000 Վ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ ****

1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի համար սահմանվում են անվտանգության գոտիներ՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի երկայնքով, ընդգրկելով այնպիսի երևակայական ուղղաձիգ հարթություններով սահմանափակված հողի մակերեսը և օդային տարածությունը, որոնք գտնվում են գծի երկու կողմից (եզրային հաղորդալարերից՝ դրանց չշեղված դիրքի դեպքում) հետևյալ հեռավորությունների վրա՝

Գծի լարումը (կՎ)	Հեռավորությունը (մ)
Մինչև 20	10
35	15
110	20
150, 220	25
330, 400 և 500	30

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1025 - Ն որոշման

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

**ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ԳԱԶԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ
ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ**

(Էլեկտրատեղակայանքի անվանումը)

_____ 20 ____ թ.

տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը	հասցե	հեռախոսահամար
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)՝ _____	ավարտ՝ _____	
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը	ՀՎՀՀ	
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը	հեռախոսահամար	
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն	հեռախոսահամար	
Ստուգման հանձնարարագիր _____ ում կողմից _____		
_____ երբ է տրված _____		
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____		

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ԳԱԶԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

Վերահսկողական բնույթի հարցեր								
NN ը/կ	Հարցի անվանումը	ստուգման մասին նշումը		չի պահանջվում (2/ս)	հղում նորմատիվ իրավական ակտին	կշիռը	մեկնաբա- նությունը	ստուգման մեթոդը
		այո	ոչ					
1.	Գծային-շահագործողական ծառայությունում (ԳՇԾ) հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 207-րդ կետ			
1.1.	հողատարածքները զազատարի ուղեգծի, գծային նորոգողների տնակների և այլ սենքերի համար հատկացնելու արձանագրությունների պատճեններն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 207-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3		փաստաթղթային
1.2.	մայրուղային զազատարի (ՄԳ) սպասարկվող հատվածի սխեմաները՝ տեղանքի իրավիճակային հատակագծով, առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 207-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
1.3.	ՄԳ-ի և ստորջրյա անցումների տեխնիկական տեղեկաթերթիկներն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 207-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
1.4.	կազմակերպության ստանդարտների գրքույկներն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 207-րդ կետի 7-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
2.	ԳՇԾ-ում հետևյալ օպերատիվ փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 208-րդ կետ			
2.1.	զազատարի ուղեգծի զննման մատյանն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 208-րդ կետ	3		փաստաթղթային
2.2.	նորոգման աշխատանքների մատյանն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 208-րդ կետ	3		փաստաթղթային
2.3.	հոտանյութի պահման և օգտագործման գործընթացների հրահանգներն առկա				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ.	3		փաստաթղթային

	են				N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 208-րդ կետ			
2.4.	գազատարի և սարքավորման հետազոտման ու փորձարկման տեխնիկական արձանագրություններն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 14-րդ գլխի 208-րդ կետ	3		փաստաթղթային
3.	Համաձայն մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից մշակված ծրագրերի և միջոցների, գազատարի հետազոտման աշխատանքների վերաբերյալ՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 11-րդ գլխի 165-րդ կետ			
3.1.	հետազոտման արդյունքներով ձևակերպված արձանագրություններն (Ա) առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 11-րդ գլխի 165-րդ կետ	5		փաստաթղթային
3.2.	Ա-երը՝ օբյեկտի շահագործման համար պատասխանատու անձանց մոտ և կազմակերպության արտադրական բաժնում, պահվում են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 11-րդ գլխի 165-րդ կետ	5		փաստաթղթային
4.	Ստորաբաժանումների կազմած՝ կազմակերպության կողմից հաստատված, գազատարի գծային մասի և դրա սարքավորման տարեկան ընթացիկ նորոգման ծրագիր-ժամկետացանկերն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 11-րդ գլխի 177-րդ կետ	5		փաստաթղթային
5.	Խողովակագծային արմատուրը՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 69-րդ կետ			
5.1.	լրակազմ է և սարքին վիճակում				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 69-րդ կետ	5		ակնադիտական
5.2.	ըստ տեխնոլոգիական սխեմաների համարակալումն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 69-րդ կետ	4		ակնադիտական
5.3.	գազի հոսքի ուղղության և փականի դիրքի ցուցանակներն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 69-րդ կետ	4		ակնադիտական
6.	Գազատարի կազմի մեջ մտնող ԳԲԿ-երի ազդանշանման և ելքում ճնշման բարձրացման ու իջեցման ավտոմատ պաշտպանության համակարգերն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 30-րդ գլխի 321-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական
7.	Գազատարի կազմի մեջ մտնող ԳԲԿ-երի գազոտվածությունը հսկող սարքին համակարգերն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 30-րդ գլխի 324-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
8.	ԳԲԿ-երի փակիչ, կարգավորիչ և ապահովիչ սարքին արմատուրի, չվացվող ներկով գրված, տեխնոլոգիական համարակալումն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 30-րդ գլխի 318-րդ կետ	4		ակնադիտական
9.	Կազմակերպությունների կողմից մշակված ՄԳ-երի օբյեկտների շահագործման մեթոդներն ու սխեմաները կանոնակարգող՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի I բաժնի 1-ին գլխի 3-րդ կետ			
9.1.	արտադրական հրահանգներն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի I	3		փաստաթղթային

					բաժնի 1-ին գլխի 3-րդ կետ			
9.2.	տեխնոլոգիական սխեմաներն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի I բաժնի 1-ին գլխի 3-րդ կետ	3		փաստաթղթային
9.3.	պաշտոնական հրահանգներն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի I բաժնի 1-ին գլխի 3-րդ կետ	3		փաստաթղթային
10.	ՄԳ-ի և դրա շահագործման գծային ծառայության կառույցների անվտանգության (պահպանման) գոտում խողովակաշարի առանցքից երկողմանի 50 մ, իսկ գյուղատնտեսական հողատարածքի դեպքում 25մ հեռավորության վրա շինություններ, կառույցներ և ծառատնկումներ առկա չեն				ՀՀ կառավարության 26.05.1998 թ. N 313-Ն որոշում, կարգի III գլխի 11-րդ կետ	5		ակնադիտական
11.	ՄԳ-ի օբյեկտների և կառույցների զբաղեցրած տարածքի ցանկապատն առկա է, և գտնվում է սարքին վիճակում				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 44-րդ կետ	4		ակնադիտական
12.	Գազատարի սպասարկման համար նախատեսված էլեկտրատեղակայանքների ծրագրային նորոգումների և զննումների համար կազմված, սահմանված կարգով հաստատված տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամկետացանկն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VII բաժնի 34-րդ գլխի 354-րդ կետ	3		փաստաթղթային
13.	Կառույցների հուսալի և անվտանգ աշխատանքի ապահովման նպատակով, կոռոզիայից պաշտպանության համար՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 36-րդ գլխի 372-րդ կետ			
13.1.	էլեկտրահաղորդման սնման և ուղեգծի երկայնքով գծերի և կատողային պաշտպանության տեղակայանքների անխափան աշխատանքն ապահովված է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 36-րդ գլխի 372-րդ կետի 1-ին ենթակետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
13.2.	պաշտպանության պոտենցիալը՝ ըստ տարածվածության ու ժամանակի, ապահովվում և հսկվում է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 36-րդ գլխի 372-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
13.3.	կառույցների պաշտպանիչ շերտերը և կոռոզիայի վիճակը հսկվում են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 36-րդ գլխի 372-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
14.	ԳԲԿ-ի շրջանցիկ գծի փակիչ արմատուրը փակ է և կապարակնքված				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 30-րդ գլխի 325-րդ կետ	4		ակնադիտական
15.	Յուրաքանչյուր ԳԲԿ-ի համար տեխնիկական փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 32-րդ գլխի 336-րդ կետ			
15.1.	ԳԲԿ մոնոլ գազատարի ճյուղավորման ընդունման արձանագրությունը և գործադիր տեխնիկական փաստաթղթերն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI	3		փաստաթղթային

					բաժնի 32-րդ գլխի 336-րդ կետի 2-րդ ենթակետ			
15.2.	գազատարի ճյուղավորման տեխնիկական սպասարկման սխեման և տեղանքի իրավիճակային հատակագիծն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 32-րդ գլխի 336-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
15.3.	սկզբունքային սխեմաներն առկա են (տեխնոլոգիական, ավտոմատիկայի, դեկավարման և ազդանշանման, էլեկտրալուսավորման, ջեռուցման, օդափոխությաննային)				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 32-րդ գլխի 336-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
15.4.	տեխնիկական տեղեկաթերթիկն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 32-րդ գլխի 336-րդ կետի 5-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
15.5.	ԳԲԿ-ի շահագործման (կազմված ԳԲԿ-ի սարքավորման շահագործման հրահանգների հիման վրա) հրահանգներն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 32-րդ գլխի 336-րդ կետի 7-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
15.6.	օպերատորի մատյանն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 32-րդ գլխի 337-րդ կետ	3		փաստաթղթային
16.	Տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները կազմակերպության տեխնիկական փաստաթղթերում գրանցվում են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 83-րդ կետ	3		փաստաթղթային
17.	Գործող նորմերին համապատասխան՝ ստորաբաժանումում փակիչ արմատորի վթարային պահուստն առկա է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 85-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
18.	Գազատարների և ավտոմոբիլային ճանապարհների հատման տեղերում «Զգուշացե՛ք գազատար է», «Կանգառն արգելվում է» ճանապարհային նշաններն առկա են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 9-րդ գլխի 130-րդ կետ	3		ակնադիտական
19.	Այլ վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցությունների հետ գազատարի հատման տեղերը «Բարձր ճնշման գազատար» նշաններով նշված են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 9-րդ գլխի 132-րդ կետ	3		ակնադիտական
20.	Փականային և միացման հանգույցների, խտուցքի հավաքման մաքրիչ սարքերի հրապարակների ցանկապատերի դռները կողպված են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 9-րդ գլխի 143-րդ կետ	3		ակնադիտական
21.	Զննումների ընթացքում հայտնաբերված խախտումները, վնասվածքները և մերժումները գազատարի գծային մասի զննման մատյանում գրանցվում են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 11-րդ գլխի 161-րդ կետ	3		փաստաթղթային
22.	Բնահողից գազատարի դուրս գալու տեղում 1.5 մ ոչ պակաս երկարությամբ, մեկուսիչ ծածկերի նորոգումը, առնվազն 3 տարին մեկ անգամ, իրականացվում է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 11-րդ գլխի 182-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական

23.	Պաշտպանիչ շերտերի վիճակի ընտրովի ստուգումը կոռոզիոն-վտանգավոր տեղամասերում, տարվա մեջ մեկ անգամից ոչ պակաս, գարնան-աշնանային շրջանում՝ հետևյալ աշխատանքների ձևով՝				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 37-րդ գլխի 382-րդ կետ			
23.1.	վնասված մեկուսիչի փնտրումը՝ վնասվածքների փնտրիչով կամ հանովի չբևեռացված էլեկտրոդի մեթոդով, կատարվում է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 37-րդ գլխի 382-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3		փաստաթղթային
23.2.	պաշտպանիչ շերտերի անցողիկ դիմադրության չափումը՝ «թաց հպակի» հանրագումարային գնահատման մեթոդով, կատարվում է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 37-րդ գլխի 382-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
23.3.	հետախուզահորերում մեկուսացման վիճակի գործիքային և տեսողական հետազննումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 37-րդ գլխի 382-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
23.4.	կոռոզիոն վնասվածքների հայտնաբերումը, դրանց խորության և մակերեսի որոշումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 37-րդ գլխի 382-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային
24.	Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձինք իրենց պատկանող էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած՝ մարդկանց կյանքին վնասի պատճառմամբ, ինչպես նաև համակարգային վթարների մասին սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնին հայտնել են				ՀՀ կառավարության 12.04. 2007 թ. N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի կարգի 1-ին գլխի 5-րդ կետ	5		փաստաթղթային
25.	Կազմակերպության կողմից, որտեղ տեղի է ունեցել պատահարը, ստեղծված հանձնաժողովն իրականացրել է դրա քննությունը				ՀՀ կառավարության 12.04. 2007 թ. N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի կարգի 2-րդ գլխի 1-ին կետ	4		փաստաթղթային
26.	Յուրաքանչյուր ստորաբաժանումում մայրուղային գազատարների էլեկտրատեղակայանքների շահագործման պատասխանատու անձ է նշանակված				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի VII բաժնի 34-րդ գլխի 342-րդ կետ	5		փաստաթղթային
27.	Արտադրական, պաշտոնական հրահանգների և տեխնոլոգիական սխեմաների վերանայումը կատարվում է յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի I բաժնի 1-ին գլխի 4-րդ կետ	4		փաստաթղթային
28.	Շենքերի և կառույցների մետաղական կառուցվածքները կոռոզիայից պաշտպանված են				ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. N 1438-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 57-րդ կետ	4		ակնադիտական
29.	Գազատարների և գազավտանգավոր սարքավորումների վրա եռակցման աշխատանքները իրականացնում են սահմանված կարգով ուսուցում և գիտելիքների ստուգում անցած եռակցողները				ՀՀ կառավարության 15.01.2009թ. N 119-Ն որոշում, հավելվածի VII բաժնի 34-րդ գլխի 676-րդ կետ	5		փաստաթղթային
30.	Անտառածածկույթ տարածքով անցնող ՄԳ-ի ուղեգիծը՝ եզրային գազատարի առանցքից 3 մ հեռավորության վրա մաքրված է բույսերից				ՀՀ կառավարության 15.01.2009թ. N 119-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի	4		ակնադիտական

					7-րդ գլխի 78-րդ կետ			
31.	Արգելված է տրանսպորտային միջոցների և մեխանիզմների երթևեկությունը ՄԳ-ի ուղեգծի երկայնքով հենասյուներից 10 մ-ից պակաս հեռավորության վրա				ՀՀ կառավարության 15.01.2009թ. N 119-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 103-րդ կետ	5		ակնադիտական
32.	Ուղեգծի դիտարկման նպատակով բրիգադների և գծային հսկիչների ելքի և վերադարձի փաստը գրանցվում է հատուկ գրանցամատյանում և վերահսկվում կարգավարի կամ պատասխանատու անձի կողմից				ՀՀ կառավարության 15.01.2009թ. N 119-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 7-րդ գլխի 87-րդ կետ	5		փաստաթղթային
33.	ԳԲ կայանի շենքը պաշտպանված է շանթի ուղղակի հարվածներից: Դրսում տեղադրված սարքերը միացված են հողանցման համակարգին				ՀՀ կառավարության 15.01.2009թ. N 119-Ն որոշում, հավելվածի IV բաժնի 18-րդ գլխի 263-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական
34.	ԳԲ կայանի տարածքում ջերմաստիճանը կազմում է +5°C-ից ոչ պակաս				ՀՀ կառավարության 15.01.2009 թ. N 119-Ն որոշում, հավելվածի IV բաժնի 18-րդ գլխի 264-րդ կետ	5		ակնադիտական
35.	ՄԳ-ի ուղեգծի վրա յուրաքանչյուր մինչև 500 մ մեկ և յուրաքանչյուր ճյուղավորման հատվածում 1,5-ից մինչև 2 մ բարձրությամբ տեղադրված են երկաթբետոնե սյուներ, որոնց վրա նշված են ՄԳ-ի երկարությունը կմ-ով և խողովակների տեղադրման փաստացի խորությունը				ՀՀ կառավարության 15.01.2009 թ. N 119-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 7-րդ գլխի 75-րդ կետ	4		ակնադիտական

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3.	«Զ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

- ՀՀ կառավարության 08.11. 2007 թ. «Մայրուղային գազատարների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1438-Ն որոշում.
- ՀՀ կառավարության 15.01.2009թ. «Անվտանգության պահանջները մայրուղային գազատարներում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 119-Ն որոշում.
- ՀՀ կառավարության 12.04. 2007 թ. «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու մասին» N 580-Ն որոշում.
- ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. «Էներգետիկայի բնագավառի օբեկտների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց օգտագործման կարգը» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 313-Ն որոշում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԴԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ
ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ԳԱԶԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ
ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ**

(Էներգատեղակայանքի անվանումը)

— 20 թ.

տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը հեռախոս	հասցե
ստուգող անձի պաշտոնը հայրանուն	ազգանուն, անուն,
ստուգող անձի պաշտոնը հայրանուն	ազգանուն, անուն,
ստուգող անձի պաշտոնը հայրանուն	ազգանուն, անուն,
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)՝	ավարտ՝
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը ՀՎՀՀ	
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը հեռախոս	
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն հեռախոս	
Ստուգման հանձնարարագիր _____ ում կողմից _____ երբ է տրված _____	
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____	

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ԳԱԶԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՇՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՑԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN ը/կ	հարցի անվանումը	ստուգման մասին նշումը		չի պահանջ- վում (Չ/պ)	հղում նորմատիվ իրավական ակտին	կշիռը	մեկնաբա նությունը	ստուգման մեթոդը
		այո	ոչ					
1.	Ստորգետնյա գազատարի ուղեգիծը հատուկ ցուցատախտակներով (հենանիշերով, պատերին փակցված ցուցատախտակներով և այլն) նշված է				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 6-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
2.	Ստորգետնյա գազատարի վրա անջատող փական տեղադրելու համար նախատեսված դիտահորը՝				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 21-րդ կետ			
2.1.	գտնվում է սպասարկման համար մատչելի տեղում՝ կառուցապատման գոտուց, շենքի պատից, արդյունաբերական կամ կոմունալ կազմակերպության պարսպապատից նվազագույնը՝ 2 մ հեռավորության վրա				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 21-րդ կետ	3		ակնադիտական
2.2.	դաշտային պայմաններում դիտահորն ունի 0,4-0,5 մ բարձրություն՝ հեշտությամբ բացվող մետաղյա ծածկով/փականով				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 21-րդ կետ	3		ակնադիտական
3.	Գազատարի վրա հսկիչ-չափիչ կետերը՝				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 27-րդ կետ			ակնադիտական
3.1.	բնակավայրերի տարածքում տեղակայված են իրարից 200 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 27-րդ կետ	3		ակնադիտական
3.2.	բնակավայրերի տարածքից դուրս՝ տեղակայված են իրարից 500 մ հեռավորության վրա				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 27-րդ կետ	3		ակնադիտական
3.3.	տեղակայված են գազատարների և էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտի				ՀՀ կառավարության	3		ակնադիտական

	ռելսային գծերի հետ՝ փոխհատման տեղերում				22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 27-րդ կետ			
4.	Էլեկտրահաղորդման գծերի հետ հատման կետից 10 մ-ից պակաս հեռավորության վրա բացակայում են արտաքին գազատարների վրա տեղադրված փականներ, կոնդենսատառավաքարաններ և սարքավորումներ				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 28-րդ կետ	3		ակնադիտական
5.	Գազատարների հատումը երկաթուղային տրանսպորտի ռելսային գծերի սլաքների և խաչաձև հատման, ինչպես նաև հեռացնող մալուխների միացման կետերի տակ, տեղի չունի				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 29-րդ կետ	3		ակնադիտական
6.	N 1* աղյուսակում և N 2** աղյուսակում սահմանված հենքերի/այրուների վրայով անցնող արտաքին գազատարներից մինչև շենքերը և շինությունները հորիզոնական հեռավորությունը, ինչպես նաև արտաքին գազատարների անցկացման բարձրության մեծությունները, պահպանված են				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 32-րդ կետ	3		ակնադիտական
7.	Շենքերի ծածկերի վրայով անցնող գազատարի ստորին եզրի՝ ծածկից առնվազն 0,5 մ հեռավորության վրա գտնվելն ապահովված է				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 37-րդ կետ	3		ակնադիտական
8.	Շենքերի արտաքին պատերով անցկացրած գազատարների և էլեկտրական լարերի (պաշտպանված և ոչ մեկուսացրած) հատման տեղերում, ինչպես նաև դրանց զուգահեռ անցկացման դեպքում N 3*** աղյուսակում ներկայացված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III գլխի 42-րդ կետ	3		ակնադիտական
9.	Գազակարգավորիչ կետի (ԳԿԿ) և գազակարգավորիչ (ԳԿ) կայանքների տեղակայման պահարանները՝				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 4-րդ կետ			ակնադիտական
9.1.	կատարված են չիրկիզվող նյութերից				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 4-րդ կետ	4		ակնադիտական
9.2.	ստորին և վերին մասում ունեն օդափոխման անցքեր				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 4-րդ կետ	3		ակնադիտական
9.3.	ամրացված են դրանցում գտնվող սարքավորումների սպասարկման և նորոգման համար հարմար բարձրության վրա				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 4-րդ կետ	2		ակնադիտական
10.	ԳԿ կայանքները՝				ՀՀ կառավարության			ակնադիտական

					22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 6-րդ կետ			
10.1.	ԳԿ կայանքի տեղակայման վայրն օդափոխվում և լուսավորվում է				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 6-րդ կետ	3		ակնադիտական
10.2.	ԳԿ կայանքի սարքերը և սարքավորումները պաշտպանված են մեխանիկական ազդեցություններից և ցնցումներից				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի V բաժնի 6-րդ կետ	3		ակնադիտական
11.	Էլեկտրաքիմիական պաշտպանության սարքավորումների կարգաբերումից հետո նախագծով նախատեսված գոտում՝				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 8-րդ գլխի 44-րդ կետ			
11.1.	գազատարի նվազագույն և ամենամեծ պաշտպանիչ (բևեռացման) պոտենցիալները մինուս 0,85-ից մինչև մինուս 1,1Վ սահմաններում են՝ ըստ համեմատական պոնձասուլֆատային էլեկտրոդի				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 8-րդ գլխի 44-րդ կետ	4		փաստաթղթային
11.2.	գործող գազատարի վրա հատուկ սարքավորված հսկիչ-չափիչ կետերի բացակայության պարագայում գազատարի և համեմատական պոնձասուլֆատային էլեկտրոդի միջև պոտենցիալների տարբերության մեծությունները մինուս 0,87-ից մինչև մինուս 2,5Վ սահմաններում են				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 8-րդ գլխի 44-րդ կետ	4		փաստաթղթային
12.	Գազատարերի ամրության և կիպության փորձարկումները՝ բացառությամբ 0,3 ՄՊա-ից բարձր ճնշման արտաքին գազա- տարերի, կատարվում են օդով				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 9-րդ գլխի 51-րդ կետ	5		փաստաթղթային
13.	Շահագործման ընդունված գազատարի համար կազմված տեղեկաթերթիկը, որում նկարագրված են գազատարը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, առկա է				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 19-րդ գլխի 28-րդ կետ	5		փաստաթղթային
14.	Բնակավայրերում գազատարերի և նրանց սարքավորումների շրջայցը կատարվում է գազամատակարարող կազմակերպության կողմից որոշված և կազմակերպության ստանդարտով հաստատված ժամկետներում				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 19-րդ գլխի 29-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
15.	Ստորգետնյա գազատարերի ուղեգծերի շրջայցի ժամանակ՝				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 19-րդ գլխի 30-րդ			փաստաթղթային ակնադիտական

					կետ			
15.1.	գազատարների վրա առկա սարքավորումների սարքինությունն ստուգվում է				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 19-րդ գլխի 30-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
15.2.	գազահորերի և 15 մետրի շրջակայքում գտնվող այլ հաղորդակցման կապուղեգծերի (կոյուղագծերի, ջրագծերի, հեռախոսի և այլն) շնքերի նկուղների, կոլեկտորների, լրացուցիչ խողովակների գազայնացվածությունն ստուգվում է				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 19-րդ գլխի 30-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական
16.	Գազամատակարարող կազմակերպությունում՝				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 21-րդ գլխի 71-րդ կետ			
16.1.	յուրաքանչյուր ԳԿԿ-ի և ԳԿ կայանների համար կազմած տեղեկաթերթիկը, որը պարունակում է դրանց սարքավորումների, հսկիչ-չափիչ սարքերի և շինությունների հիմնական բնութագրերը, առկա է				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 21-րդ գլխի 71-րդ կետ	5		փաստաթղթային
16.2.	ճնշման կարգավորիչների և ապահովիչ անջատող կափույրների գործարանային տեղեկաթերթիկներն առկա են				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 21-րդ գլխի 71-րդ կետ	5		փաստաթղթային
16.3.	ԳԿԿ-ի և ԳԿ կայանների հսկիչ-չափիչ սարքերը դրոշմ կամ կապարակնիք ունեն				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 21-րդ գլխի 71-րդ կետ	3		փաստաթղթային ակնադիտական
16.4.	ստորաբաժանումները, կազմակերպության ստանդարտով սահմանված շահագործման գրանցամատյաններ ունեն				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 21-րդ գլխի 71-րդ կետ	3		փաստաթղթային
17.	ԳԿԿ-ի շինություններում մաքրման պարագաներ և հրկիզվող նյութեր չկան				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 21-րդ գլխի 80-րդ կետ	3		ակնադիտական
18.	ԳԿԿ-ի (ԳԿ կայանքների) օդի ջերմաստիճանը 5 ⁰ C-ից ցածր չէ				ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 21-րդ գլխի 82-րդ կետ	4		ակնադիտական

19.	Գազատարների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների հետևյալ հրահանգներն առկա են՝				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետ			
19.1.	արտադրական տեխնոլոգիական				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետ	3		փաստաթղթային
19.2.	աշխատանքների կատարման անվտանգ մեթոդների				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետ	4		փաստաթղթային
19.3.	հրդեհային անվտանգության				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետ	4		փաստաթղթային
20.	Գազատարի տեխնիկական շահագործման՝				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «բ» ենթակետ			
20.1.	շրջայցային կամ տեխնիկական սպասարկումը (զննում, կարգաբերում և մասնակի նորոգում) կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «բ» ենթակետ	4		փաստաթղթային
20.2.	պրոֆիլակտիկ պլանային վերանորոգումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «բ» ենթակետ	4		փաստաթղթային
21.	Գազատարի, կենսակոռոզիայից պաշտպանելու նպատակով, մոտակայքում (մինչև 15 մ հեռավորության վրա) կենցաղային և գյուղատնտեսական թափոնների կուտակումներ չկան				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II	4		ակնադիտական

					բաժնի 2-րդ գլխի 3-րդ կետի «գ» ենթակետ			
22.	ԳԿԿ և գազակարգավորիչ տեղակայանքի (ԳԿՏ) շահագործման ժամանակ՝				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 7-րդ կետի «դ» ենթակետ			
22.1.	առնվազն 2 ամիսը մեկ, կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կարգով, տեխնիկական վիճակի գնումը, փակող և արտանետող ապահովիչ կափույրների գործելու պարամետրերի ստուգումը, կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 7-րդ կետի «դ» ենթակետ	3		փաստաթղթային
22.2.	նորոգումից հետո տեխնիկական սպասարկումն առնվազն 6 ամիսը մեկ կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 7-րդ կետի «դ» ենթակետ	2		փաստաթղթային
22.3.	ընթացիկ նորոգումը, առնվազն տարին մեկ, եթե ճնշման կարգավորիչների ապահովիչ կափույրներ պատրաստող գործարանների կողմից չի պահանջվում ավելի կարճ ժամկետ, կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 7-րդ կետի «դ» ենթակետ	2		փաստաթղթային
22.4.	ըստ տեխնիկական գնման արդյունքներով կազմված թերությունների ցանկի՝ սարքավորումների, չափիչ սարքերի հիմնանորոգումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 7-րդ կետի «դ» ենթակետ	3		փաստաթղթային
23.	ԳԿԿ (ԳԿՏ)-ում գազի արտահոսքը և ելքում գազի ճնշման կամայական բարձրացումը կամ իջեցումը, փականագործ-շրջայցողներից հայտ ստանալուց անմիջապես հետո, ՎԿԾ-ի աշխատողների կողմից վերացվում են				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 7-րդ կետի «ժգ» ենթակետ	2		փաստաթղթային
24.	ԳԿԿ (ԳԿՏ) տեխնիկական սպասարկումը (մասնագետի (վարպետի) ղեկավարությամբ, 3 անձից ոչ պակաս կազմով, փականագործների բրիգադի կողմից), առնվազն 6 ամիսը մեկ իրականացվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 8-րդ կետի «ա» ենթակետ	2		փաստաթղթային
25.	Տեխնիկական սպասարկման ժամանակ առնվազն 2 ամիսը մեկ՝				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II			

					բաժնի 4-րդ գլխի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ			
25.1.	փակող արմատուրների և ապահովիչ կափույրների աշխատունակության և կիպության ստուգումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ	2		փաստաթղթային
25.2.	բոլոր միացումների և արմատուրների կիպության ստուգումը, գազի արտահոսքի վերացումը, գտիչների զննումը, շփվող մասերի յուղումը, խցուկների խտացումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ	2		փաստաթղթային
25.3.	ճնշման կարգավորիչի թաղանթի (մեմբրանի) զգայնության և կիպության որոշումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ	2		փաստաթղթային
25.4.	բոլոր ինպուլսային խողովակների փչամաքրումը և ճնշման կարգավորումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ	2		փաստաթղթային
25.5.	փակող և արտանետող կափույրների լարքի պարամետրերի ստուգումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ	2		փաստաթղթային

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3.	«Զ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2399-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. «Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1843-Ն որոշում:

Վերգետնյա հենարանների վրա տեղադրված գազատարներից մինչև շենքերը և շինությունների հորիզոնականով նվազագույն հեռավորությունը (մ)

Աղյուսակ N 1*

NN ը/կ	Շենքերը և սենքերը	Գազի ճնշումը, ՄՊա			
		մինչև 0.005	0.005-ից բարձր մինչև 0,3	0,3-ից բարձր մինչև 0,6	0,6-ից բարձր մինչև 1,2
1. 2.	Արտադրական և պահեստային շինություններ, որոնք վերաբերում են հրդեհային վտանգավորության հետևյալ կատեգորիաներին <i>Ա, Բ և Վ Գ և Դ</i>	5 2	5 2	5 2	10 5
3. 4. 5.	Դյուրավառ և այրվող հեղուկների բաց պահեստներ և այրվող նյութերի պահեստներ. Արդյունաբերական տարածքներում արդյունաբերական տարածքներից դուրս	10 20	10 20	20 40	30 40
6.	Բնակելի և հասարակական շենքեր	2	5	5	-
7.	Տրամվայ և երկաթուղի	3	3	3	3
8.	Ստորգետնյա հաղորդակցուղիներ. ջրմուղ, կոյուղի, ջեռուցման խողովակաշարեր, հեռախոսային, էլեկտրական մալուխային բլոկներ (գազատարի հենարանի հիմքի եզրից)	1	1	1	1
9.	Բաց էլեկտրակայանքի ցանկապատ	10	10	10	10
10.	Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերը	էլեկտրահաղորդման հենասյան բարձությունից ոչ քիչ			
11.	Նույնը նեղված պայմաններում	ՀՀ ՇՆ-VI-12.03.01-04 ոչ պակաս, գազատարի պաշտպանական հողակցման պայմանով			
12.	Ճանապարհներ (փողոցի, կողային քարից, կյուվետի արտաքին եզրը կամ ճանապարհի հողաթմբի ստորոտից)	1,5	1,5	1,5	1,5
13.	Կառույցներ՝ բաց կրակի աղբյուրներով, և հալված մետաղի արձակման վայրերում	10	10	10	10

Վերգետնյա գազատարների և օդային էլեկտրահաղորդման գծերի (ԷՀԳ) լարերի միջև ուղղահայացով նվազագույն հեռավորությունը՝ L
Աղյուսակ N 2**

ԷՀԳ-ի	լարումը՝ կՎ	L, մ	լարումը՝ կՎ	L, մ
Մինչև	1	1	220	5
	20	3	330	6
	35-110	4	500	6,5
	150	4,5		

Սույն նորմերը սահմանվում են հետևյալ պայմաններում՝ հեռավորություններն օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերից մինչև գազատարը և նրա կառուցվածքի ցցվող մասերն ընդունվում են հորիզոնականով՝ հաղորդալարերի առավելագույն շեղման ժամանակ, ուղղահայացով՝ էլեկտրահաղորդման լարերի առավելագույն կախվածքի ժամանակ:

Շենքի պատի վրայով անցկացրած գազատարի և կապի շինությունների և լարային հաղորդակցման միջև նվազագույն հեռավորությունները (մ)
Աղյուսակ N 3***

NN ը/կ	Հաղորդակցման տեսակը	Զուգահեռ անցկացումը	Փոխհատումը
1.	Արտաքին պատի մեկուսիչներ, որոնց վրա ամրացվում են հեռախոսակապի արոնենտային ներանցման կամ լարային հաղորդակցման գծերը	0.5	-
2.	Հեռախոսակապի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը), որոնք անցկացրած են շենքի արտաքին պատով	0.5	0.05
3.	Մալուխային կցորդիչը, որը գտնվում է շենքի ներքին կամ արտաքին պատին	0.5	-
4.	Շենքի ներսում գտնվող կապի և լարային հաղորդակցման գծային սարքավորումները	0.5	-
5.	Շենքի ներսում պատերով կամ ակոսներով անցկացրած հեռախոսային ցանցի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը)	0.1	0.05

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1025 - Ն որոշման

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ
ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

_____ 20 _____ թ.

տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը	հասցե	հեռախոս
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
ստուգող անձի պաշտոնը	ազգանուն, անուն, հայրանուն	
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)՝ _____	ավարտ՝ _____	
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը	ՀՎՀՀ	
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը	հեռախոս	
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն հեռախոս		
Ստուգման հանձնարարագիր _____ ում կողմից _____ երբ է տրված _____		
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____		

(տնտեսավարող սուբյեկտի (մասնաճյուղի) անվանումը)

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր
ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

NN ը/կ	Հարցի անվանումը	Ստուգման մասին նշումը		Հի պահանջվում (2/4)	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Կշիռը	Մեկնաբանությունը	Ստուգման մեթոդը
		այո	ոչ					
1.	Տեխնիկական ղեկավարի կողմից հաստատված՝				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 77-րդ կետ			
1.1.	հրահանգներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 77-րդ կետ	4		փաստաթղթային
1.2.	կանոնադրություններն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 77-րդ կետ	4		փաստաթղթային
1.3.	պաշտոնական հրահանգներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 77-րդ կետ	4		փաստաթղթային
2.	Գազի տնտեսության շահագործման, սպասարկման և վերանորոգման հատուկ հրահանգները՝ հաստատված կազմակերպության գլխավոր ինժեների կողմից, առկա են				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի հավելված N 26-ի I գլխի 2-րդ կետ	4		փաստաթղթային
3.	Առկա են, առանց լիազոր մարմնից ստացված գործարկման եզրակացության գործարկված, էներգատեղակայանքներ				«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք, 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «դ» ենթակետ	5		փաստաթղթային
4.	Առկա են տնտեսավարող սուբյեկտի՝ դրա մասնաճյուղի կողմից շահագործվող էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների մասին, լիազոր մարմնին չհայտնելու դեպքեր				«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք, 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետ	3		փաստաթղթային

5.	Էներգամատակարարող կազմակերպությունն սպառողների էներ- գատեղակայանքներում մարդկանց կյանքին վնասի պատճառմամբ տեղի ունեցած վթարների մասին, սահմանված ժամկետում, հայտնել է լիազոր մարմնին				ՀՀ կառավարության 12.04.2007 թ. N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 1-ին գլխի 5-րդ կետի ա.1) ենթակետ	5		փաստաթղթային
6.	Պատահարների քննության արդյունքներն՝ արձանագրությամբ, ձևակերպված են				ՀՀ կառավարության 12.04.2007 թ. N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 2-րդ գլխի 8-րդ կետ	4		փաստաթղթային
7.	Էլ. ցանցերի հիմնական և օժանդակ սարքավորումների նորոգման հեռանկարային տարեկան և ամսական ժամանակացույցներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 7-րդ գլխի 61-րդ կետ	4		փաստաթղթային
8.	Էլեկտրակայանքներում աշխատանքներն սկսելուց առաջ շինմոնտաժային կազմակերպության (ՇՄԿ) կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ներկայացվում է (աշխատանքների բովանդակություն, ծավալ, կատարման ժամկետներ, անձնակազմի ցուցակ)				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 24-րդ գլխի 1-ին կետ	5		փաստաթղթային
9.	Ցածր ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները նախնական և սկզբնական հրահանգավորում անցնում են				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 25-րդ գլխի 2-րդ կետի ա) ենթակետ	3		փաստաթղթային
10.	Միջին ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները 3 տարին մեկ անգամ հերթական քննություն՝ աշխատանքի անվտանգության ստանդարտներից, հանձնում են				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 25-րդ գլխի 3-րդ կետի ե) ենթակետ	4		փաստաթղթային
11.	Բարձր ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները տարեկան մեկ անգամ հերթական քննություն՝ աշխատանքի անվտանգությունից, հանձնում են				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 25-րդ գլխի 4-րդ կետի գ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
12.	Յուրաքանչյուր աշխատատեղի պաշտոնական հրահանգներում նշված են՝				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 86-րդ կետ			փաստաթղթային
12.1.	այն սարքավորումների սպասարկման հրահանգների, սարքավորումների և սարքվածքների սխեմաների ցանկը, որոնց իմացությունը պարտադիր է տվյալ պաշտոնի համար				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 86-րդ կետի 1-ին ենթակետ	4		փաստաթղթային
12.2.	աշխատողի իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 86-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային

12.3.	փոխհարաբերությունները վերադաս, ենթակա և աշխատանքի բերմամբ կապված այլ անձնակազմի հետ				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 86-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային
13.	Շահագործման մեջ գտնվող ռելեական պաշտպանության և էլեկտրաավտոմատիկայի (ՌՊԷԱ) սարքվածքների մասին ՌՊԷԱ ծառայությունում հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 46-րդ գլխի 803-րդ կետ			
13.1.	անձնագիր-արձանագրություններն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 46-րդ գլխի 803-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3		
13.2.	կարգաբերման և ստուգման հրահանգները կամ մեթոդական ցուցումներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 46-րդ գլխի 803-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
13.3.	նախադրվածքների քարտերի և բնութագրերի տեսքով՝ սարքվածքների մասին տեխնիկական տվյալներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 46-րդ գլխի 803-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
13.4.	սկզբունքային, հավաքակցման կամ սկզբունքային-հավաքակցման կատարողական աշխատանքային սխեմաներն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 46-րդ գլխի 803-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	3		փաստաթղթային
13.5.	ՌՊԷԱ բարդ սարքվածքներն ստուգելու համար աշխատանքից հանելու (աշխատանքի մեջ մտցնելու) աշխատանքային ծրագրերն առկա են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի VIII բաժնի 46-րդ գլխի 803-րդ կետի 5-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային
14.	Կազմակերպությունում, որի կայանքներում կատարվել են աշխատանքներ, ՇՄԿ ներկայացուցչի հետ համատեղ ձևակերպված, աշխատանքների կատարման ակտ-թույլտվությունն առկա է				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 24-րդ գլխի 2-րդ կետ	4		փաստաթղթային
15.	Կենցաղային նպատակներով էլեկտրական, ջերմային էներգիա և բնական գազ սպառողների էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների քննությունն իրականացվում է				ՀՀ կառավարության 12.04. 2007 թ. N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 2-րդ գլխի 1-ին կետի բ) ենթակետի վերջին պարբերություն	4		փաստաթղթային ակնադիտական

16.	Օպերատիվ փաստաթղթերը, գրանցող ստուգիչ-չափիչ սարքերի դիագնոստիկա, օպերատիվ-կարգավարական խոսակցությունների ձայնագրությունները, ԿԱՀ-ի օպերատիվ-տեղեկատվական համալիրի կազմած ելքային փաստաթղթերը սահմանված ժամկետներով պահվում են՝				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 90-րդ կետ			փաստաթղթային ակնադիտական
16.1.	գրանցող սարքերի ցուցմունքների գրանցումները կրիչների վրա 4 տարի պահվում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 90-րդ կետի 1-ին ենթակետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
16.2.	բնականոն պայմաններում օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրությունները 30 օր պահվում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 90-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
16.3.	վթարների և աշխատանքում այլ խախտումների դեպքում օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրությունները 6 ամիս պահվում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 8-րդ գլխի 90-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
17.	Պայմաններով նախկինից տարբերվող այլ աշխատանքի անցնելուց, նշված պահանջների իմացության վերաբերյալ, քննություն հանձնել են				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ կետ			
17.1.	ինժեներատեխնիկական աշխատողները				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ կետ	5		փաստաթղթային
17.2.	բանվորները				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ կետ	4		փաստաթղթային
18.	Պողպատյա գազատարների եռակցման աշխատանքներին մասնակցում են միայն կազմակերպության ստանդարտի համաձայն համապատասխան որակավորում անցած և վկայական ստացած եռակցողները				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 6-րդ գլխի 7-րդ կետ	5		փաստաթղթային
19.	Որպես կարգ հետևյալ աշխատանքները կատարվում են տեխնոլոգիական քարտերով կամ աշխատանքների կատարման նախագծով				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ գլխի 9-րդ կետ			
19.1.	1000 Վ բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների նորոգման				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ գլխի 9-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական

19.2.	առանց լարումը հանելու, 1000 Վ բարձր լարման էլեկտրակայանքներում				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ գլխի 9-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական
19.3.	ցանկացած լարման օդային գծի նորոգման				ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. N 1933-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 10-րդ գլխի 9-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական
20.	Գազի մատուցման աշխատանքների ավարտը				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 18-րդ գլխի 26-րդ կետ			
20.1.	Նշվում է գազավտանգավոր աշխատանքների կարգադրում				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 18-րդ գլխի 26-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
20.2.	կարգադիրը կցվում է օբյեկտի կատարողական, տեխնիկական փաստաթղթերին և պահվում				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 18-րդ գլխի 26-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
21.	Էներգաօբյեկտների շահագործման ժամանակ սարքավորումների, շենքերի և շինությունների վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձինք ապահովում են				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 54-րդ կետ			
21.1.	Էներգակայանքների և դրանց տարրերի աշխատանքում խափանումների վերլուծությունն ու հաշվառումը				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 54-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
21.2.	շահագործման-նորոգման փաստագրության վարումը				ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. N 1605-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 6-րդ գլխի 54-րդ կետ	4		փաստաթղթային ակնադիտական
22.	Վթարային կարգավարական ծառայությունում բոլոր հայտերը և ծանուցումները գրանցվում են հայտերի մատչանում՝ ճիշտ ժամանակի (ժամ, րոպե), հայտի բովանդակության և վթարային բրիգադի մեկնման ժամանակի նշմամբ(ժամ, րոպե)				ՀՀ կառավարության 07.01.2005 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի N 1 հավելվածի 1-ին բաժնի 3-րդ գլխի գ) կետ	4		փաստաթղթային
23.	Ստորգետնյա գազատարների սպասարկման համար շրջայցողներին տրվում են համարակալած քարտեզներ՝ գազատարի, նրա ակտիվ պաշտպանության մալուխների սխեմայի, դիտահորերի և մինչև 15մ հեռավորության շենքերի նկուղների նշումով				ՀՀ կառավարության 07.01.2005 թ. N 1843-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 2-րդ կետի գ) ենթակետ	5		փաստաթղթային
24.	Գազատար խողովակները ունեն արտադրող գործարանների հավաստագրերը կամ սեփականատիրոջ կողմից հաստատված դրանց պատճենները, որոնք հաստատում են խողովակների համապատասխանությունը ազգային ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 5-րդ գլխի 2-րդ կետ	5		փաստաթղթային ակնադիտական

25.	Հակագազերը, նախապաշտպանական գոտիները, ապահովման ճուրհանի կետիկները և թոկերը պարբերաբար փորձարկվում են				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի IX բաժնի 19-րդ կետ	5		փաստաթղթային
26.	Բոլոր ստորգետնյա պողպատյա գազատարների խողովակների պաշտպանիչ ծածկաշերտերի վիճակի և ամրության ստուգումը շահագործման հանձնելուց հետո անցկացվում է նվազագույնը 5 տարին մեկ անգամ				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի X բաժնի 19-րդ գլխի 47-րդ կետ	5		փաստաթղթային
27.	Գազատարների և ծառերի բների միջև հեռավորությունը 1,5 մետրից պակաս չեն				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 9-րդ կետ	4		ականադրական
28.	Գազավտանգավոր աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների, այդ թվում նաև եռակցողների, գիտելիքների ստուգումը անցկացվում է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից՝ պետական վերահսկողության իրավասություն ունեցող մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 7-րդ կետ	5		փաստաթղթային
29.	Գազատարի ամրության և կիպության փորձարկումն իրականացնում է, փորձարկման արդյունքները գրանցվում են շինարարական տեղեկաթերթիկում և հաստատվում են համապատասխան ստորագրություններով				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի VI բաժնի 9 գլխի 48-րդ կետ	5		փաստաթղթային
30.	Կազմակերպության գազի տնտեսությունները շահագործող ինժեներատեխնիկական անձնակազմի (ԻՏԱ), գազավտանգավոր աշխատանքներ իրականացնող ԻՏԱ, գազամատակարարման օբյեկտների շինարարությունն իրականացնող շինմոնտաժային կազմակերպությունների ԻՏԱ գիտելիքների ստուգումը անցկացվում է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից՝ պետական վերահսկողության իրավասություն ունեցող մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ				ՀՀ կառավարության 22.12.2005 թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 5-րդ կետ	4		փաստաթղթային

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3.	«Զ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. ՀՀ կառավարության 27.12. 2007 թ. «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1605-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2399-Ն որոշում.
3. ՀՀ կառավարության 23.11.2006թ. «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշում.
4. «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (օրենք).
5. ՀՀ կառավարության 12.04. 2007 թ. «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1530-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 580-Ն որոշում.
6. ՀՀ կառավարության 07.01.2005թ. «Գազի տնտեսությունում տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1843-Ն որոշում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1025 - Ն որոշման

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Ս Տ ՈՒ Գ Ա Թ Ե Ր Թ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

Ստուգման սկիզբը

Ստուգման ավարտը

(գրառելով, ամիսը, ամսաթիվը)

(գրառելով, ամիսը, ամսաթիվը)

1. Ստուգման հիմքը _____

(ստուգման գրառման ծրագիր, քաղաքացու դիմում և այլն)

2. Ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, անվանումը և այլ կոնտակտային տվյալներ

_____ մարզ _____ համայնք

3. Կառուցապատող _____

_____ ՀՎՀՀ _____

4. Համայնքի կամ վարչական շրջանի շինարարության թույլտվություն տրամադրող պաշտոնատար
անձի անունը, ազգանունը _____

5. Ճարտարապետաշինարարական նախագիծը մշակող կազմակերպություն _____ լիցենզիայի
համարը _____ ՀՎՀՀ _____

6. Փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպություն _____ լիցենզիայի
համարը _____ ՀՎՀՀ _____

7. Կապալառու _____ լիցենզիայի համարը _____ ՀՎՀՀ _____

8. Հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն _____ լիցենզիայի
համարը _____ ՀՎՀՀ _____

9. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն _____ լիցենզիայի
համարը _____ ՀՎՀՀ _____

10. Ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և նրա պաշտոնը

11. Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը՝ համաձայն ձևի _____

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Հարցը	Հղում իրավական ակտին	Եթե մեկ	Հարցի պատաս- խանք			Մեկնա- բանու- թյունը	Ստուգման արևմտյանը
				ա/բ	ոչ	չ/ա		
	1. Համայնքի ղեկավարի կողմից իրականացվող քաղաքաշինական գործունեություն							
	1. Հողահատկացում							
1.	Կառուցապատման նպատակով համայնքի ղեկավարի կողմից հողահատկացումը համապատասխանում է համայնքի հաստատված գլխավոր հատակագծին	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 17-րդ հոդվածի 4-րդ գ ենթակետ	5					փաստաթղթային
2.	Հողահատկացումը իրականացվել է քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օրենսդրության՝ ՀՀ միջպետական ճանապարհի առանցքից մինչև 70 մետր և հանրապետական ավտոմոբիլային ճանապարհի առանցքից մինչև 50 մետր սահմանված հեռավորություններին համապատասխան	ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թ. N 2404-Ն որոշում, 1, 2 կետեր ա, բ ենթակետեր	4					փաստաթղթային
3.	Եթե հատկացված հողակտորը գտնվում է քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օրենսդրության տարածքում, ապա հողահատկացումը համաձայնեցվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, պետական կառավարման տարածքային մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև պետական կառավարման հանրապետական այն մարմնի հետ համագործակցությամբ, երբ հատուկ կարգավորման ենթակա տարածքի սահմաններում այդ մարմինն վերապահված են գործառնություններ	ՀՀ կառավարության 26.06.2009 թ. N 792-Ն որոշում, 2-րդ կետ 1) ենթակետ	4					փաստաթղթային
	2. Ճարտարապետահատկագծային առաջադրանքի (ՃՀԱ-ի) տրամադրում							
4.	ՃՀԱ-ն տրամադրված է	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 1-ին հավելված, 29, 33 կետեր	4					փաստաթղթային

5.	Նշված են օբյեկտի անվանումը, բնորոշումը, հզորությունը, իրականացվելիք աշխատանքները և նախագծման փուլերը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
6.	Նշված են տրամադրման հիմքերը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
7.	Նշված են հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, նպատակային և գործառական նշանակությունը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
8.	Նշված են հողամասի չափերը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
9.	Նշված է հողամասի առկա վիճակը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
10.	Առկա են ինժեներական սարքավորումների մասին տեղեկություններ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	3					փաստաթղթային
11.	Առկա են բնության և պատմամշակութային հուշարձանների մասին նշումներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
12.	Առկա են հատակագծային սահմանափակումների մասին նշումներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
13.	Նշված են ճարտարապետահատակագծային պահանջները	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
14.	Նշված է օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
15.	Նշված է թույլատրելի բարձրությունը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
16.	Նշված է կառուցապատման խտության գործակիցը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային

17.	Նշված է կառուցապատման տոկոսը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
18.	Նշված է կանաչապատման տոկոսը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
19.	Նշված են հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
20.	Նշված են ստորգետնյա, կիսանկողի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
21.	Նշված են ինժեներական (ջրամատակարարման և կոյուղու ենթակառուցվածքներին էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքներին) ցանցերի մասին պահանջներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
22.	Նշված են գոյություն ունեցող և նախագծվող ջրամատակարարման և կոյուղու ենթակառուցվածքներին ցանցերի մասին պահանջները	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
23.	Նշված են գոյություն ունեցող և նախագծվող էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքների և ցանցերի մասին պահանջները	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
24.	Նշված են գոյություն ունեցող և նախագծվող գազամատակարարման ենթակառուցվածքների և ցանցերի մասին պահանջները	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
25.	Նշված են տարածքի բարեկարգման մասին պահանջներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
26.	Առկա են շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկություններ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	3					փաստաթղթային
27.	Առկա են նշումներ պաշտպանական կառույցների մասին	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
28.	Առկա են հակահրդեհային պահանջներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային

29.	Առկա են հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումների մասին նշումներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
30.	Առկա են շրջակա միջավայրի պահպանման մասին նշումներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
31.	Առկա են շինարարության կազմակերպման մասին նշումներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
32.	Առկա է նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
33.	Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջը համապատասխանում է օբյեկտի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ռիսկայնության աստիճանին	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
34.	Առկա է միջանկյալ համաձայնեցման մասին պահանջ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
35.	Առկա է հասարակական քննարկումներ կազմակերպելու պահանջ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
36.	Նշված են հուշարձանների և բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ համաձայնեցման պահանջներ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
37.	Վերակառուցվող, ուժեղացվող, վերականգնվող և արդիականացվող օբյեկտի դեպքում նշված է դրա տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության անհրաժեշտության պահանջը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
38.	Առկա են համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի ստորագրությունը և կնիքը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2	4					փաստաթղթային
3. Ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցում								
39.	Նախագիծը համաձայնեցվել է համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, N 1 հավելված, 6-րդ գլուխ, 98-108 թղ. կետեր	4					փաստաթղթային

40.	Եթե նախագծվող կառույցը հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան (III, IV, V) ռիսկայնության աստիճանի դասակարգում ունեցող օբյեկտ, ապա առկա է փորձաքննության դրական եզրակացությունը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, N 2 հավելված, 4-24 թղ կետեր	4					փաստաթղթային
41.	Համաձայնեցված ճարտարապետաշինարարական նախագիծը համապատասխանում է ՀՀԱ-ին	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 17-րդ հոդվածի 15-րդ, 17-րդ կետեր և 22,1-ի հոդվածի 5-րդ կետ	4					փաստաթղթային
42.	Եթե նախագծվող կառույցը հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ, ապա առկա է նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ նախագիծը թողարկող աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի գրավոր երաշխավորագիրը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 6-րդ գլուխ 96- թղ կետ	4					փաստաթղթային
4. Շինարարության (քանդման) թույլտվության տրամադրում								
43.	Առկա է համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրված շինարարության (քանդման) թույլտվությունը, եթե օբյեկտը չի հանդիսանում ցածր ռիսկայնության աստիճանի (I կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 23-րդ և 24-րդ հոդվածներ ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային
44.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է կառուցապատողի անունը	ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային
45.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է օբյեկտի անվանումը	ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային
46.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է օբյեկտի գտնվելու վայրը	ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային
47.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է տալու նպատակը	ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային
48.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է, թե օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը ում կողմից են մշակվել	ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային
49.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է, թե օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը անցել են փորձաքննություն կամ տրվել է գրավոր երաշխավորագիր	ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային

50.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է շինարարության տևողության մասին	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4	3					փաստաթղթային
51.	Շինարարության թույլտվության մեջ նշված է, թե քանի էջից է բաղկացած շինարարության վարման մատյանը, ում կողմից է դրոշմակնքված ու կարված այն	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-3	3					փաստաթղթային
52.	Շինարարության թույլտվության մեջ առկա է նշում նախագծային փաստաթղթերի փոփոխման և սահմանված կարգով վերահամաձայնեցման մասին	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-3	3					փաստաթղթային
53.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է, որ կառուցապատողը նախքան շինարարություն սկսելը, ինչպես նաև դրա ընթացքում, հասցվելիք վնասների փոխհատուցման համար համաձայնության է եկել կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ NN 2-3, 2-4	3					փաստաթղթային
54.	Շինարարության թույլտվության մեջ առկա է նշում ժամկետը երկարաձգելու մասին	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-3	3					փաստաթղթային
55.	Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ առկա են համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի ստորագրությունն ու կնիքը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ NN 2-3, 2-4	3					փաստաթղթային
II. Հարտարապետաշինարարական նախագիծ մշակող կազմակերպության գործունեությունը								
1.	Նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ նախագիծը թողարկող աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի գրավոր երաշխավորագիրը տրամադրվել է ՀՀ օրենսդրությամբ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտի քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան մշակված նախագծի համար	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 6-րդ գլուխ 96-րդ կետ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ գլուխ 10-րդ հոդված	5					փաստաթղթային
III. Փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության գործունեություն								
1.	Համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը տրամադրվել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV, V կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտի քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան մշակված նախագծի համար	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 2-րդ հավելված, 9-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ	4					փաստաթղթային

2.	Պարզ փորձաքննության դրական եզրակացությունը տրամադրվել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի (III կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտի քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան մշակված նախագծի համար	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, N 2 հավելված, 9-րդ կետ, 1-ին ենթակետ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ գլուխ 10-րդ հոդված	4					փաստաթղթային
IV. Կառուցապատող								
1.	Տեղեկանքում նշված է շինարարությունն սկսելու ժամկետը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N2-5	2					փաստաթղթային
2.	Տեղեկանքում նշված է շինարարական աշխատանքների կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը (եթե պահանջվում է)	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N2-5	2					փաստաթղթային
3.	Տեղեկանքում նշված է շինարարության տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող կազմակերպության անվանումը և լիցենզիայի համարը (եթե պահանջվում է)	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N2-5	4					փաստաթղթային
4.	Տեղեկանքում նշված է շինարարության հեղինակային հսկողությունն իրականացնող կազմակերպության անվանումը և լիցենզիայի համարը	ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N2-5	3					փաստաթղթային
5.	Կառուցապատողը շինարարությունն իրականացնում է համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության (կապալառուի) միջոցով	«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք, 43-րդ հոդված, աղյուսակի 17-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ: «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 2-րդ մասի ա/ ենթակետ	4					փաստաթղթային
6.	Կառուցապատողն ապահովում է շինարարության տեխնիկական հսկողության իրականացումը համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության միջոցով	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, «թ» կետ	4					փաստաթղթային
7.	Կառուցապատողն ապահովում է շինարարության հեղինակային հսկողության իրականացումը, եթե այլ բան սահմանված չէ կապալի պայմանագրով	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, «ը» կետ	3					փաստաթղթային

	V. Շինարարություն իրականացնող կազմակերպության (կապալառուի) գործունեությունը						
1.	Առկա է համապատասխան գործունեություն իրականացնելու լիցենզիան	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված 2-րդ մաս, «ա» կետ «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք, 43-րդ հոդված, աղյուսակի 17-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ	4				փաստաթղթային
2.	Շինարարությունը իրականացվում է համաձայնեցված նախագծին համապատասխան	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված 2-րդ մաս, «բ» կետ	4				տեսազննություն փաստաթղթային
3.	Լրացվում է շինարարական աշխատանքների ընդհանուր մատյանը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV-րդ գլուխ 9-րդ կետ, 1-ին ենթակետ	3				փաստաթղթային
4.	Լրացվում է ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV-րդ գլուխ 9-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ	3				փաստաթղթային
5.	Առկա է տեղակապման ակտը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV-րդ գլուխ 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ	3				փաստաթղթային
6.	Առկա է երկրաբանական ակտը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV-րդ գլուխ 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ	3				փաստաթղթային
7.	Առկա է բետոնի փորձարկման ակտը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV-րդ գլուխ 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ	3				փաստաթղթային
8.	Շինարարության վարման մատյանում առկա են կապալառուի կողմից կատարված համապատասխան նշումներ	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա	3				փաստաթղթային
9.	Առկա են կապալառուի կողմից լրացված և ստորագրված ծածկված աշխատանքների ակտերը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Դ	3				փաստաթղթային
10.	Եթե օբյեկտը տեխնիկապես ոչ բարդ է և փոքրածավալ, ապա շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության փոխարեն առկա է շինարարական աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի երաշխավորության պայմանագիրը	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված 2-րդ մաս «թ» կետ	3				փաստաթղթային

VI. Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության գործունեությունը								
1.	Առկա են հեղինակային հսկողի կողմից լրացված և ստորագրված ծածկված աշխատանքների ակտերը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Դ	2					փաստաթղթային
2.	Հեղինակային հսկողություն իրականացնողի կողմից լրացվում է շինարարության վարման մատյանը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա	2					փաստաթղթային
3.	Խախտումների դեպքում շինարարության վարման մատյանում առկա են հեղինակային հսկողություն իրականացնողի համապատասխան նշումները	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա	4					փաստաթղթային
VII. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության գործունեությունը								
1.	Շինարարական օբյեկտում իրականացվում է շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, երկրորդ մաս, «գ» կետ	4					տեսազննություն փաստաթղթային
2.	Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողի մոտ առկա է համապատասխան գործունեություն իրականացնելու լիցենզիան	«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք, 43-րդ հոդված, 2-րդ մասի աղյուսակի 17-րդ կետ	4					փաստաթղթային
3.	Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից լրացվում է շինարարության վարման մատյանը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա	2					փաստաթղթային
4.	Խախտումների դեպքում շինարարության վարման մատյանում առկա են շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի համապատասխան նշումները	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա	4					փաստաթղթային
5.	Առկա են շինարարության որակի տեխնիկական հսկողի կողմից լրացված և ստորագրված ծածկված աշխատանքների ակտերը	ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Դ	3					փաստաթղթային
6.	Իրականացվում է հսկողություն շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների, և ինժեներական սարքավորումների ՀՀ-ում որակը հաստատող ստանդարտների համապատասխանության մասին սերտիֆիկատների նկատմամբ	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք 9-րդ հոդված, երկրորդ մաս, ա) ենթակետ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ N44 հրաման 4-րդ կետ, 4-րդ ենթակետ	3					փաստաթղթային
7.	Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողը շինարարությունում տեխնիկական վճարների մասին 48 ժամվա ընթացքում տեղյակ է պահել ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին	«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավա-խախտումների համար պատասխանա-տվության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13	3					փաստաթղթային

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3.	«Զ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք.
2. «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենք.
3. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք.
4. ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմիքիլային ճանապարհներին հարող տարածքները կառուցապատելու կանոնակարգման միջոցառումների մասին 29.12.2005թ. N2404-Ն որոշում.
5. ՀՀ կառավարության քաղաքաշինության գործունեության հատուկ կարգավորման օրյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին 26.06.2009թ. N 792-Ն որոշում.
6. ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումների ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում.
7. ՀՀԸՆ I-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրաման 14.01.2008 թ. N 11-ն որոշում.
8. ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998 թ. N 44 հրաման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ