

Հավելված N 1
 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
 փետրվարի 17-ի N 174 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ 1

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ
 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ**

NN ը/կ	10 մթն ճնշմամբ պոլիէթիլենային խողովակների տեխնիկական բնութագրերը (տրամագիծը, պատի հաստությունը)	Երկարությունը (մ)
1.	d=160մմ, 9.5մմ	763.67
2.	d=160մմ, 9.5մմ	1046.33
3.	d=125մմ, 7.4մմ	625
4.	d=125մմ, 7.4մմ	230
5.	d=110մմ, 6.6մմ	400
6.	d=110մմ, 6.6մմ	175
7.	d=90մմ, 5.4մմ	265
8.	d=90մմ, 5.4մմ	645
9.	d=90մմ, 5.4մմ	300
10.	d=90մմ, 5.4մմ	310
11.	d=75մմ, 4.5մմ	300
12.	d=63մմ, 3.8մմ	160
13.	d=63մմ, 3.8մմ	260
14.	d=63մմ, 3.8մմ	90
	Ընդամենը	5570

Ց Ա Ն Կ 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՆԱՔԵՌՈՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵՂԱԴԻՎԱԾ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ

NN ը/կ	Նկարագիրը	Քանակը (հատ)	Լայնությունը (մ)	Երկարությունը (մ)	Բարձրությունը (մ)	Տրամագիծը (մ)	Պատերի հաստությունը (սմ)
1.	Երկաթբետոնե մոնոլիտ ուղղանկյուն հոր	1	1.5	2.5	1.8		20
2.	Երկաթբետոնե հավաքովի կլոր հոր	7			1.8	1	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ