

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
հոկտեմբերի 8-ի N 1464-Ն որոշման

«Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
օգոստոս 8-ի N 1025-Ն որոշում

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

1.ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (ՔՏՀԱՏՄ)
ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,

ազգանուն, անուն, հայրանուն

ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,

ազգանուն, անուն, հայրանուն

ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,

ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ _____20 թ.

ավարտը _____20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայր), կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____տրված՝ _____20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

Գործունեության իրականացման վայրը (վայրերը)	
Հավաքակայանի (եթե պահանջվում է) գտնվելու վայրը, պետական գրանցման վկայականի կամ գրանցման համարը, տրման ամսաթիվը	
Փոխադրում իրականացնողի սպասարկմանը հանձնված երթուղու (ների) անվանումը, տեսակը, տիպը	

2. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

NN ը/կ	Հարցեր	Այո	Ոչ	Չ/Պ	Կշիռ	Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին	Ստուգման տեսակը	Մեկնա- բանություն
I	Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ							
1.	Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27	1,2,3	
2.	Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն				8	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34	2	
3.	Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են՝ չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10	2	
4.	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
5.	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
6.	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
7.	Բացառությամբ հատուկ նշանակության այլ սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են				8	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8	2	
8.	Բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի (շինությունների) և առևտրի ու հասարակական սննդի օբյեկտների շենքերի միջև հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են				10	«3», կետ 541	2	I*

II	Տարահանման ճանապարհներ						
9.	Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով			9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3	2	
10.	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը			9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	
11.	Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին			9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44	2	
12.	Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղակայված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս, քան տարահանման երկու ելք			9	«5», կետ 57	2	II*
13.	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից			9	«9», գլուխ 16, կետ 674		
14.	Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված			8	«5», կետ 58	2	
15.	15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից			9	«5», կետ 63, ենթակետ 2	2	
16.	Սանդղավանդակները յուրաքանչյուր հարկում արտաքին պատերում ունեն 1,2 մ ² ոչ պակաս մակերեսով լուսաբացվածքներ			8	«5», կետ 92	2	
III	Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ						
17.	Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն			9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47	2	
18.	Գերժանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր			9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7	2	
19.	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն			9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
20.	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային			9	«1», հավելված 1,	2	

	լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ					գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 212, 224		
21.	Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս, քան 0,5 մետր հեռավորություն				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2	2	
22.	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 211	2	
IV	Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ							
23.	Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ				9	«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1	2	
24.	Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68	2	
25.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
26.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 7, կետ 263	2	
27.	Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով				9	«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3	2	
28.	Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«4», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա	2	
29.	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«4», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ	2	

30.	Կաթսայատները ապահովված են հողանցման համակարգով				9	«1», գլուխ 17 կետ 211	1.2	
V	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր							
31.	Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ				10	«5», կետ 148	2	
32.	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	
33.	5000 մ ³ -ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով				9	«11», կետ 61, աղյուսակ 1	2	
34.	Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	
35.	Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օդակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով				10	«11», կետ 101, ենթակետ 1	2	
VI	Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր							
36.	Առևտրի և հասարակական սննդի օբյեկտները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81	2	III*
37.	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81	2	
38.	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիտաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	
VII	Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ							
39.	Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով				10	«1», բաժին VIII, կետ	1,2	IV*

						504		
40.	«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա				9	«1», բաժին VIII, կետ 512	2	
VIII	Տեխնիկական անվտանգության ապահովում							
41.	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը				10	«2», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ	1	
42.	Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն				10	«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ	1	
43.	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	

3. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախավերջին սյունակում

1 - փաստաթղթային ստուգում

2 - ակնադիտարկում

3 - լաբորատոր ստուգում

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3.	«Զ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

Շինության հրակայունության աստիճանը	Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ,		
	I, II	III	IV, V
I, II	6	8	10
III	8	8	10
IV, V	10	10	15

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.

Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը	Կոնստրուկտիվ բնութագրերը
I	Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են՝ թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ:
II	Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:
III	Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին

	հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:
IV	Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը՝ պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները՝ պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:
V	Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում:

II*-Ոչ պակաս, քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցուլուլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ² ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ² ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ² ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

III*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

Պահպանվող օբյեկտների տեսակը	Պահանջվող հակահրդեհային
-----------------------------	-------------------------

	համակարգեր	
Շենքեր	ՀՀԱԻԿ	ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ
	Նորմատիվ ցուցանիշներ	
1. Առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ ավտոմեքենաների համար նախատեսված շենքերի և շինությունների, մրգերի և բանջարեղենի, ձկան և մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման մեջ) և վաճառքի նախապատրաստման, մետաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյութերի սենքերի)։		
1.1. Միահարկ.		
ա. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը նկուղային կամ կիսանկուղային հարկերում տեղակայման դեպքում	200 մ² և ավելի	200 մ²-ից պակաս
բ. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը շենքի վերգետնյա հարկերում տեղակայման դեպքում	Շենքի մակերեսը 3500 մ² և ավելի	Շենքի մակերեսը 3500 մ²-ից պակաս
1.2. Դյուրաբոցավառ և այրելի հեղուկների վաճառքի մասնագիտացված առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ 20լ ոչ ավելի տարողությամբ տարայով կշռաբաշխված ապրանքների)	Անկախ մակերեսից	Անկախ մակերեսից
2.Այլ նշանակության շենքերում ներկառուցված առևտրի ձեռնարկությունների սենքեր.		
2.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում	200 մ² և ավելի	200 մ²-ից պակաս
2.2. Վերգետնյա հարկեր	500 մ² և ավելի	500 մ²-ից պակաս
3. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված	-----	Անկախ մակերեսից

IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

NN ը/կ	Շինության կարգը	Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ²	Հրդեհի դասը	Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ կրակմարիչներ 10 Լ	Փոշային կրակմարիչներ տարողությամբ, Լ	Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) Լ	Ածխաթթվային կրակմարիչներ, տարողությամբ Լ
-----------	-----------------	--	----------------	--	---	--	--

				տարողութ- յամբ	2	5	10	տարողութ- յամբ	2	5(8)
1	Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ	200	A	2++	-	2+	1++	-	-	-
			B	4+	-	2+	1++	4+	DESIGNTIMESP =32733>-	-
			C	-	-	2+	1++	4+	-	-
			D	-	-	2+	1++	-	-	-
			(E)	-	-	2+	1++	-	-	2++
2	Վ	400	A	2++	4+	2+	1+	-	-	2+
			D	-	-	2+	1++	-	-	-
			(E)	-	-	2++	1+	2+	4+	2++
3	Գ	800	B	2+	-	2++	1+	-	-	-
			C	-	4+	2++	1+	-	-	-
4	Գ.Դ.	1800	A	2++	4+	2++	1+	-	-	-
			D	-	-	2+	1++	-	-	-
			(E)	-	2+	2++	1+	2+	4+	2++
5	Հասարակական շենքեր	800	A	4++	8+	4++	2+	-	-	4+
			E	-	-	4++	2+	4+	4+	2++

Սույն աղյուսակում ամրագրված՝ տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար՝ (D):

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

NN ը/կ	Շինության կարգը	Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ²	Հրդեհի դասը	Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ	Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100լ տարողությամբ	Փոշե կրակմարիչներ 100 լ տարողությամբ	Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարողությամբ լ	
							25	80
1	Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ)	500	A	1++	1++	1++	-	-
			B	2+	1++	1++	-	-
			C	-	1+	1++	-	-
			D	-	-	1++	-	-
			E	-	-	2+	-	-
2	Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից)	800	A	1++	1++	1++	-	-
			B	2+	1++	1++	-	-
			C	-	1+	1++	-	-
			D	-	-	1++	-	-
			E	-	-	1+	-	-

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում՝

- 1) «A» դասի համար՝ ABC(E) փոշի.
- 2) «B», «C» և «E» դասի համար՝ BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
- 3) «D» դասի համար՝ D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

ՈՒ Ղ Ե Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները՝

- 1) *այրվող նյութ*՝ ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
- 2) *դյուրավառ հեղուկ*՝ բաց անոթում 61° C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
- 3) *հակահրդեհային միջտարածություն*՝ շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
- 4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)՝ նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
- 5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)՝ նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
- 6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)՝ նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
- 7) լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
- 8) *հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ*՝ կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռածող, կացին.
- 9) հատուկ նշանակության սենքեր՝ դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

4. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

- 1) «1» - Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 595-Ն հրաման (հավելված 1),
- 2) «2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք,
- 3) «3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»,
- 4) «4» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»,
- 5) «5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»,
- 6) «6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
- 7) «7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»,
- 8) «8» - Կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում,
- 9) «9» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ»,
- 10) «10» - Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման,
- 11) «11» - ՀՀՇՆ 40-01. 01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը)

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ՄԱԿՈՒՆՑ