



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

8 հոկտեմբերի 2026 թվականի N 1464 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1025-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **ո ր ո շ ու մ է.**

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1025-Ն որոշման (այսուհետև՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) որոշման N 1.2 հավելվածում՝

ա. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 28-րդ կետով՝

«

28.	Ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործընթացը տեսագրվում է, և տեսագրությունները կազմակերպության արտադրական բազայում պահպանվում են առնվազն վեց ամիս ժամկետով				4	ՀՀ կառավարության 09.12.2021 թ. N 2011-Ն որոշման հավելվածի 25.1, 25.2, 25.3 կետեր	տեսագնություն	
-----	--	--	--	--	---	--	---------------	--

».

3) որոշման N 5 հավելվածում՝

ա. 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 22-րդ կետերը և 3.1-3.2-րդ, 22.1-22.4-րդ ենթակետերն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. որոշման N 5 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝» նախադասությունից հանել

«Վերգետնյա հենարանների վրա տեղադրված գազատարներից մինչև շենքերը և շինությունների հորիզոնականով նվազագույն հեռավորությունը (մ)

Աղյուսակ N 1*

NN ը/կ	Շենքերը և սենքերը	Գազի ճնշումը, ՄՊա			
		մինչև 0.005	0.005-ից բարձր մինչև 0,3	0,3-ից բարձր մինչև 0,6	0,6-ից բարձր մինչև 1,2
1.	Արտադրական և պահեստային շինություններ, որոնք վերաբերում են հրդեհային վտանգավորության հետևյալ կատեգորիաներին <i>Ա, Բ և Վ Գ և Դ</i>	5	5	5	10
2.		2	2	2	5
3.	Դյուրավառ և այրվող հեղուկների բաց պահեստներ և այրվող նյութերի պահեստներ.	10	10	20	30
4.	Արդյունաբերական տարածքներում	20	20	40	40
5.	արդյունաբերական տարածքներից դուրս				
6.	Բնակելի և հասարակական շենքեր	2	5	5	-
7.	Տրամվայ և երկաթուղի	3	3	3	3
8.	Ստորգետնյա հաղորդակցուղիներ. ջրմուղ, կոյուղի, ջեռուցման խողովակաշարեր, հեռախոսային, էլեկտրական մալուխային բլոկներ (գազատարի հենարանի հիմքի	1	1	1	1

	եզրից)				
9.	Բաց էլեկտրակայանքի ցանկապատ	10	10	10	10
10.	Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերը	էլեկտրահաղորդման հենասայան բարձրությունից ոչ քիչ			
11.	Նույնը նեղված պայմաններում	ՀՀ ՇՆ-VI-12.03.01-04 ոչ պակաս, գազատարի պաշտպանական հողակցման պայմանով			
12.	Ճանապարհներ (փողոցի, կողային քարից, կյուվետի արտաքին եզրը կամ ճանապարհի հողաթմբի ստորոտից)	1,5	1,5	1,5	1,5
13.	Կառույցներ՝ բաց կրակի աղբյուրներով, և հավված մետաղի արձակման վայրերում	10	10	10	10

Վերգետնյա գազատարների և օդային էլեկտրահաղորդման գծերի (ԷՀԳ) լարերի միջև ուղղահայացով նվազագույն հեռավորությունը՝ L

Աղյուսակ N 2**

ԷՀԳ-ի	լարումը՝ կՎ	L, մ	լարումը՝ կՎ	L, մ
Մինչև	1	1	220	5
	20	3	330	6
	35-110	4	400	6,5
	150	4,5	500	6,5

Սույն նորմերը սահմանվում են հետևյալ պայմաններում՝ հեռավորություններն օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերից մինչև գազատարը և նրա կառուցվածքի ցցվող մասերն ընդունվում են հորիզոնականով՝ հաղորդալարերի առավելագույն շեղման ժամանակ, ուղղահայացով՝ էլեկտրահաղորդման լարերի առավելագույն կախվածքի ժամանակ:

Շենքի պատի վրայով անցկացրած գազատարի և կապի շինությունների և լարային հաղորդակցման միջև նվազագույն հեռավորությունները (մ)

Աղյուսակ N 3***

NN ը/կ	Հաղորդակցման տեսակը	Զուգահեռ անցկացումը	Փոխհատումը
1.	Արտաքին պատի մեկուսիչներ, որոնց վրա ամրացվում են հեռախոսակապի արձաններն արտաքին ներանցման կամ լարային հաղորդակցման գծերը	0.5	-
2.	Հեռախոսակապի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը), որոնք անցկացրած են շենքի	0.5	0.05

	արտաքին պատով		
3.	Մալուխային կցորդիչը, որը գտնվում է շենքի ներքին կամ արտաքին պատին	0.5	-
4.	Շենքի ներսում գտնվող կապի և լարային հաղորդակցման գծային սարքավորումները	0.5	-
5.	Շենքի ներսում պատերով կամ ակոսներով անցկացրած հեռախոսային ցանցի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը)	0.1	0.05

1. Մալուխի (լարերի) և գազատարի փոխհատումը (կետ 2 և 5) առանց արանքի թույլատրվում է կապի կամ լարային հաղորդակցման մալուխը (լարերը) էլեկտրամեկուսիչ նյութից (ոետին, էրոնիտ, պոլիէթիլեն և այլն) պատրաստված և գազատարի եզրերից առնվազն 0.1 մ զգված խողովակի մեջ անցկացնելու պայմաններում:

2. Կցորդիչների առկայության դեպքում զուգահեռ անցկացման (կետ 5) հեռավորությունը պետք է ավելացվի մինչև 0.5 մ:» բառերն ու թվերը.

4) որոշման N 6 հավելվածում՝

ա. 24-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 41-րդ կետերը, 41.1-41.4-րդ ենթակետերը և 53-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. 44.4-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 44.5-րդ կետով՝

«

44.5	սարքավորումների, չափիչ միջոցների, ջեռուցման, լուսավորության, ինչպես նաև շենքերի կառուցվածքների հիմնանորոգում ըստ տեխնիկական զննման արդյունքներով կազմված թերությունների ցանկի			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի, 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 5-րդ ենթակետ	5	Փաստաթղթային Ակնադիտական
------	---	--	--	--	---	--------------------------

»,

գ. 54-րդ կետի «կշիռը» սյունակը լրացնել «5» թվով,

դ. 54-րդ կետի «Ստուգման մեթոդը» սյունակը լրացնել «Ակնադիտական» բառերով.

5) որոշման N 7 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

6) որոշման N 8 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 27.1-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.2-րդ կետով՝

«

27.2	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

գ. 32-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով.

դ. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

41	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

ե. 45-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 46-րդ և 47-րդ կետերով՝

«

46	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

47	Պահեստային սենքերը չունեն պատուհաններ՝ ծխահեռացման առկայության դեպքում				9	«11», գլուխ 6, կետ 6.7, 2-րդ պարբերություն	2	
----	--	--	--	--	---	--	---	--

»,

գ. որոշման N 8 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:

«11» - «ՀՀԸՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»».

7) որոշման N 9 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 27-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

գ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

դ. 38-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 39-րդ կետով՝

«

39	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

»,

ե. որոշման N 9 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ կետով՝

««10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:».

8) որոշման N 10 հավելվածում՝

ա. հավելվածի վերնագրում «200 Մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերը փոխարինել « ԱՌԵՎՏՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» բառերով,

բ. հավելվածի ՀԱՐՑԱՇԱՐ գլխում «200 Մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերը փոխարինել «ԱՌԵՎՏՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» բառերով,

գ. 3-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին, 3.2-րդ և 3.3-րդ կետերով՝

«

3.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«10», գլուխ 16, կետ 665	2	
-----	---	--	--	--	---	-------------------------------	---	--

3.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«10», գլուխ 16, կետ 665	2	
3.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«10», գլուխ 16, կետ 665	2	

»,

դ. 8-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

ե. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21.1-ին կետով՝

«

21.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«10», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------	---	--

»,

զ. 24.2-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231» բառերը փոխարինել ««8», գլուխ 6, կետեր 212, 224» բառերով,

է. 24.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 24.3-րդ և 24.4-րդ կետերով՝

«

24.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
24.4	Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս, քան 0,5 մետր հեռավորություն				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2	2	

»,

ը. 28-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

թ. 31-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենյերում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենյքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենյքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

ժ. 45-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 46-րդ կետով՝

«

46	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«11», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

»,

ժա. որոշման N 10 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««10» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին.

«11» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:»».

9) որոշման N 11 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

10) որոշման N 12 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին, 8.2-րդ և 8.3-րդ կետերով՝

«

8.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«11», գլուխ 16, կետ 665	2	
8.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«11», գլուխ 16, կետ 665	2	
8.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«11», գլուխ 16, կետ 665	2	

»,

գ. 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.1-րդ կետով՝

«

19.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«11», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------	---	--

»,

դ. 24.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 24.3-րդ կետով՝

«

24.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

ե. 27.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.3-րդ կետով՝

«

27.3	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«13», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------------------	---	--

»,

զ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

է. 40-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 41-րդ կետով՝

«

41	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«12», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	-------------------------------	-----	--

»,

ը. որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ կետերով՝

««11» - ՀՀԾՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«12» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«13» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

11) որոշման N 13 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 23.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 23.3-րդ կետով՝

«

23.3	Տարածքն ապահովված է շահարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	--	--	--	--	----	---	---	--

»,

գ. 27.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.3-րդ կետով՝

«

27.3	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«11», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------------------	---	--

»,

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

33	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

ե. 37-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 38-րդ կետով՝

«

38	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	-------------------------------	-----	--

»,

գ. որոշման N 13 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«11» - ՀՀԾՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

12) որոշման N 14 հավելվածում՝

ա. 1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 374» բառերը փոխարինել ««3», գլուխ 17, կետ 386» բառերով,

բ. 1.1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», գլուխ 12 կետ 373» բառերը փոխարինել ««3», գլուխ 17, կետ 385» բառերով,

գ. 1.2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

1.2	Բնակավայրերում ավտոմոբիլների հեղուկ վառելանյութի լիցքավորման կայանը նախատեսված է միայն հեղուկ վառելիքի պահման ստորգետնյա պահեստարաններով:				10	«3», գլուխ 17, կետ 382	2	
-----	---	--	--	--	----	------------------------	---	--

»,

դ. 1.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.3-րդ և 1.4-րդ կետերով՝

«

1.3	Ստորգետնյա պահեստարանների միավորի տարողությունը չի գերազանցում 20խմ, իսկ ընդհանուրը՝ 40խմ				9	«3», գլուխ 17, կետ 382	1	
1.4	Օբյեկտի դեկավարի կողմից ընդունված իրավական ակտով սահմանված է ծխելու վայրը				9	«1», գլուխ 2, կետ 9, ենթակետ 1	1,2	

»,

ե. 3-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել,
զ. 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

8.	Արտաքին հրդեհաշիջումն ապահովված է 30 մ ³ ծավալով ստորգետնյա ջրավազանով կամ մեկ հրշեջ հիդրանտով՝ առավելագույնը լիցքավորման 2 կետի պարագայում՝ տարողություններից 40-200մ հեռավորությամբ				10	«3», գլուխ 17, կետ 383, ենթակետ 5-րդ	2	
----	--	--	--	--	----	--------------------------------------	---	--

»,

է. 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

12	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

ը. 17-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18-րդ կետով՝

«

18	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«5», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	------------------------------	-----	--

»,

թ. որոշման N 14 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետով՝

««5» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:».

13) որոշման N 15 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««2», կետ 510» բառերը փոխարինել ««2», կետ 541» բառերով,

բ. 6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին, 6.2-րդ և 6.3-րդ կետերով՝

«

6.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«12», գլուխ 16, կետ 665	2	
6.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«12», գլուխ 16, կետ 665	2	
6.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«12», գլուխ 16, կետ 665	2	

»,

գ. 12-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-րդ կետով՝

«

12.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«12», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------	---	--

»,

դ. 19.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.3-րդ կետով՝

«

19.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

ե. 22-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 22.1-ին կետով՝

«

22.1	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«14», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------------------	---	--

»,

գ. 34-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 34.1-ին կետով՝

«

34.1	3 հարկ կամ 1500մ ² և ավելի մակերեսով հյուրանոցներում նախատեսել սպրինկլերային հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ				9	«11», կետ 268, աղյուսակ 11	2	
------	---	--	--	--	---	----------------------------	---	--

»,

է. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

40	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

ը. 40-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 40.1-ին կետով՝

«

40.1	Կախված մակերեսի չափերից և հարկայնությունից շենքերն ու շինությունները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով				9	«1», հավելված 1, գլուխ 7, կետ 81, հավելված 4, կետ 9, ենթակետ 2 «11», աղյուսակ 11	2	
------	---	--	--	--	---	--	---	--

»,

թ. 44-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 45-րդ կետով՝

«

45	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«13», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	-------------------------------	-----	--

»,

ժ. որոշման N 15 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ կետերով՝

««11» - ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր. Ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ» Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերը»

«12» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«13» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«14» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

14) որոշման N 16 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 4 հավելվածի.

15) որոշման N 17 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 5-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին, 5.2-րդ և 5.3-րդ կետերով՝

«

5.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«9», լուխ 16, կետ 665	2	
5.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«9», լուխ 16, կետ 665	2	

5.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հազուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«9», լուիս 16, կետ 665	2	
-----	---	--	--	--	---	------------------------	---	--

»,

գ. 12-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-ին կետով՝

«

12.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«9», գլուիս 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------	---	--

»,

դ. 26.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 26.3-րդ կետով՝

«

26.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուիս 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	--	---	--

»,

ե. 31.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31.3-րդ կետով՝

«

31.3	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«11», գլուիս 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--

»,

զ. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

40	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուիս 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	---	-----	--

»,

է. 44-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 45-րդ կետով՝

«

45	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

»,

ը. որոշման N 17 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««9» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«11» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

16) որոշման N 18 հավելվածում՝

ա. 37-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 37.1-ին կետով՝

«

37.1	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«7», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	---	---	--

»,

ը. որոշման N 18 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետով՝

««7» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

17) որոշման N 19 հավելվածում՝

ա. 27.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.3-րդ կետով՝

«

27.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

բ. 33-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենյերում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենյքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենյքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

գ. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

41	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

դ. 45-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 46-րդ և 47-րդ կետերով՝

«

46	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
47	Պահեստային սենյերը չունեն պատուհաններ՝ ծխահեռացման առկայության դեպքում				9	«11», գլուխ 6, կետ 6.7, 2-րդ պարբերություն	2	

»,

Ե. որոշման N 19 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:

«11»- ՀՀԾՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»».

18) որոշման N 20 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 7-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-ին, 7.2-րդ և 7.3-րդ կետերով՝

«

7.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
7.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
7.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	

»,

գ. 12-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-ին կետով՝

«

12.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«9», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	------------------------	---	--

»,

դ. 25-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 25.1-ին կետով՝

«

25.1	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«11», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------------------	---	--

»,

ե. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

զ. 38-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 39-րդ կետով՝

«

39	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	-------------------------------	-----	--

»,

է. որոշման N 20 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««9» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ

իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«11» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

19) որոշման N 21 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 7-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-ին, 7.2-րդ և 7.3-րդ կետերով՝

«

7.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
7.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
7.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	

»,

գ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 24.1-ին կետով՝

«

24.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«9», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	------------------------	---	--

»,

դ. 28.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 28.3-րդ կետով՝

«

28.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

Ե. 31.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31.3-րդ կետով՝

«

31.3	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«11», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	---	---	--

»,

զ. 39-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

39	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

Է. 43-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 44-րդ կետով՝

«

44	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

»,

ը. որոշման N 21 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««9» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«11» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

20) որոշման N 22 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին, 6.2-րդ և 6.3-րդ կետերով՝

«

6.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«8», գլուխ 16, կետ 665	2	
6.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«8», գլուխ 16, կետ 665	2	
6.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«8», գլուխ 16, կետ 665	2	

»,

գ. 10-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին կետով՝

«

10.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«8», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	------------------------------	---	--

»,

դ. 22.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 22.3-րդ կետով՝

«

22.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

ե. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.1-ին կետով՝

«

27.1	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ				9	«10», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ «դ»	2	
------	--	--	--	--	---	---	---	--

»,

զ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

է. 40-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 41-ին կետով՝

«

41	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«9», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	---------------------------------------	-----	--

»,

ը. որոշման N 22 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ կետերով՝

««8» - ՀՀԾՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«9» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«10» - ՀՀԾՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

21) որոշման N 23 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին, 8.2-րդ և 8.3-րդ կետերով՝

«

8.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«10», գլուխ 16, կետ 665	2	
8.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«10», գլուխ 16, կետ 665	2	

8.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հազուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«10», գլուխ 16, կետ 665	2	
-----	---	--	--	--	---	-------------------------------	---	--

»,

գ. 17-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին կետով՝

«

17.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«10», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	-------------------------------	---	--

»,

դ. 21.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21.3-րդ կետով՝

«

21.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

ե. 27-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենյակներում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենյակում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենյակում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

զ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

է. 38-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 39-րդ կետով՝

«

39	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«11», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

»,

ը. որոշման N 23 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««10» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«11» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:».

22) որոշման N 24 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին, 4.2-րդ և 4.3-րդ կետերով՝

«

4.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
4.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	

4.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հազուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
-----	---	--	--	--	---	------------------------------	---	--

»,

բ. 17-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին կետով՝

«

17.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«9», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	------------------------------	---	--

»,

գ. 23.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 23.3-րդ կետով՝

«

23.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

դ. 28-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

ե. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

37	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

զ. 41-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 42-րդ կետով՝

«

42	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

»,

է. որոշման N 24 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ և 10-րդ կետերով՝

««9» - ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:».

23) որոշման N 25 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին, 4.2-րդ և 4.3-րդ կետերով՝

«

4.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
4.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	

4.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հազուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«9», գլուխ 16, կետ 665	2	
-----	---	--	--	--	---	------------------------------	---	--

»,

բ. 18-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.1-ին կետով՝

«

18.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«9», գլուխ 16, կետ 674	2	
------	--	--	--	--	---	------------------------------	---	--

»,

գ. 24.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 24.3-րդ կետով՝

«

24.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

դ. 30-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

ե. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

37	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

գ. 41-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 42-րդ կետով՝

«

42	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«10», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	--	-----	--

»,

է. որոշման N 25 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ և 10-րդ կետերով՝

««9» - ՀՀԾՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«10» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:».

24) որոշման N 26 հավելվածում՝

ա. 13-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««9», կետ 510» բառերը փոխարինել ««9», գլուխ 6, կետ 17, աղյուսակ 2» բառերով,

բ. 14-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««9», կետ 510» բառերը փոխարինել ««9», կետ 22, աղյուսակ 3» բառերով,

գ. 32-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

դ. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

40	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

ե. 44-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 45-րդ և 46-րդ կետերով՝

«

45	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«12», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
46	Պահեստային սենքերը չունեն պատուհաններ՝ ծխահեռացման առկայության դեպքում				9	«4», գլուխ 6, կետ 6.7, 2-րդ պարբեր ություն	2	

»,

զ. որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասության ««9» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««9» - ՀՀՇՆ 21-02-2022 «Պահեստներ նավթի և նավթամթերքի. նախագծման նորմեր» բառերով,

է. որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ կետով՝

««12» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:»,

ը. որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում

«II* - Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) մինչև հարևանությամբ գտնվող մյուս օբյեկտները պահանջվող միջտարածությունները.

NN ը/կ	Շենքեր, շինություններ և այլ օբյեկտներ, որոնցից որոշվում է հեռավորությունը	Պահեստների (ըստ կատեգորիայի) շենքերից և շինություններից հեռավորությունը, մ,	
		I	II, III
1	Հարևան հիմնարկների շենքեր և շինություններ	100	40
2	Անտառային զանգվածներ		
	ա) սաղարթավոր ծառատեսակներ	100	50
	բ) փշատերև ծառատեսակներ	20	20
3	Անտառանյութի, թելքավոր նյութերի, խոտի, ծղոտի պահեստներ	100	50
4	Ընդհանուր նշանակության երկաթգծեր		
	ա) կայարաններում	100	80
	բ) կիսակայարաններում և փոքրիկ երկաթուղակայաններում	80	60
	գ) կայարանամեջում	50	40
5	Ընդհանուր նշանակության ավտոճանապարհներ		
	Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ճանապարհներ	50	30
	Գյուղական նշանակության ճանապարհներ	30	20
6	Բնակավայրերի բնակելի և հասարակական շենքեր	200	100
7	Ընդհանուր օգտագործման բենզալցավորման կայանների լցարկիչներ	30	30
8	Էլեկտրահաղորդման օդային գծեր	Էլեկտրահաղորդման օդային գծեր հենասյան 1,5 բարձրությունը	

III* - Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են:

ա) հարևան խմբերում տեղակայված վերգետնյա ամենամոտ տարողությունների պատերի միջև միջտարածությունները փոքր չէ 40 մետրից,

բ) հարևան խմբերում տեղակայված ստորգետնյա ամենամոտ տարողությունների պատերի միջև միջտարածությունները փոքր չէ 15 մ-ից,

գ) տարաներով դյուրավառ հեղուկներ պահելու համար նախատեսված շենքերի բարձրությունը չի գերազանցում մեկ հարկից,

դ) միննույն շինությունում տարաներով համատեղ պահվող այրվող և դյուրավառ հեղուկների ընդհանուր քանակությունը չի գերազանցում 200 մ³-ը,

ե) Նավթամթերքի բեռնաթափման և բեռնման փակուղային երկաթգծի երկարությունը ավել է երկաթուղային շարժակազմի վերջին վագոնից 30 մ-ով,

զ) Նավթի և նավթամթերքի բեռնաթափման և բեռնման էստակադաները երկու կողմից ունեն չայրվող նյութերից աստիճաններ:» բառերը փոխարինել

«II*- Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում՝ նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) մինչև հարևանությամբ գտնվող մյուս օբյեկտները պահանջվող միջտարածությունները.

NN ը/կ	ՆՆՊ-ին սահմանակից այլ օբյեկտները	Հակահրդեհային նվազագույն հեռավորությունները ՆՆՊ-ի շենքերից, շինություններից, նավթամթերքներից՝ ըստ ՆՆՊ-ի կարգերի, մ		
		I	II	III
1.	Արտադրական օբյեկտներ (շենքեր, շինություններ)	40	35	30
2.	Անտառային՝ փշատերև, լայնատերև և խառը ծառատեսակների զանգվածներ	50		
3.	Անտառանյութի, տորֆի, թելքավոր նյութերի, խոտի, ծղոտի պահեստներ և տորֆի բաց տեղադրավայրեր	50		
4.	Երկաթուղու ընդհանուր ցանցեր (մինչև լիրաթմբի կամ հանվածքի եզր): 1) կայարաններում 2) կառամատույցներում և ուղեբաժանքներում 3) վագուրդներում	80 60 40	60 50 35	50 40 30
5.	Ավտոմոբիլային ճանապարհներից (մինչև ճամփեզր): 1) միջպետական, հանրապետական 2) տեղական	45 20	45 17.5	45 15
6.	Բնակելի և հասարակական շենքեր	150	125	100
7.	Ընդհանուր օգտագործման ավտոլցակա-	30		

	յանների աշտարակներ			
8.	Անհատական ավտոտնակներ և բաց ավտոկայանատեղիներ	40		
9.	Կեղտաջրերի մաքրման կայաններ և ՆՆՊ-ին չառնչվող պոմպակայաններ	40		
10.	ՆՆՊ-ում չընդգրկված ջրալցակայաններ	100	85	75
11.	Նավթամբարների վթարային տարաներ	40		
12.	Ա և Բ կարգի պայթյունահրդեհային ու հրդեհային վտանգավորության տեխնոլոգիական կայանքներ և գազի այրման ջահավոր կայանքներ	100		

III* - Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավատ հեղուկների տարողությունների պարկերից) միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են:

NN ը/կ	ՆՆՊ-ի շենքեր, շինություններ ու արտաքին սարքավածքներ	Վերգետնյա նավթամբարներից նվազագույն հեռավորությունները՝ ըստ ՆՆՊ-ի կարգերի, մ		
		I	II	III
1.	Երկաթուղային և ավտոմոբիլային լցաթափման ուղեհարթակներ	20	20	20
2.	Մթերամուղ պոմպակայաններ, դրանց փականների շինություններ և հարթակներ, հաշվառման և չափման հանգույցներ, լցման, լցաբաշխման, նավթի խառնուրդով կեղտաջրերի հեռացման պոմպակայաններ	15	15	10
3.	Շենքեր, շինություններ և հարթակներ տարայով նավթամթերքների, օգտագործած կամ այրելի նյութից մաքուր տարաների պահման, օգտագործված նավթամթերքի հավաքման համար	20	20	15
4.	Խմելու և/կամ հակահրդեհային ջրի պոմպակայաններ, հրդեհային պահակետեր, հակահրդեհային սարքավորանքի ու հրամարիչ միջոցների պահոցները, հակահրդեհային ջրամբարներ կամ ջրավազաններ (մինչև ջրառի կետեր)	40	40	30

5.	Նավթով և/կամ նավթամթերքներով կեղտոտ արտադրական կեղտաջրերի մաքրման կայաններ՝	30	30	20
	1) լճակ-պարզարաններ (տղմագտիչ), ապարախյուսի կուտակիչներ, փակ նավթորսիչներ, շենքից դուրս հարստացման սարքավորանքներ (հայելու մակերեսը 200 մ ² և ավելի), 350 մ ³ և ավելի ծավալով միջանկյալ և պարզարան անոթամբարներ	20	15	20
	2) շենքերում հարստացման կայանքներ և գտիչներ, փակ նավթորսիչներ (հայելու մակերեսը մինչև 200 մ ²), մինչև 350մ ³ ծավալով միջանկյալ և պարզարան անոթամբարներ, նստվածքների մաքրման կայանքներ, ներառյալ ապարախյուսի հավաքման անոթամբարներն ու օգոնարար կայանքները, 3) գոլորշիարար լճակներ	18	15	15
6.	Բաց կրակի կիրառմամբ արտադրական շենքեր, շինություններ, արտաքին կայանքներ, (նավթամթերքի տաքացման վառարաններ, կաթսայատներ, եռակցման գործընթացներ և այլն), վառելիքալցավորման կետերի բաշխիչ աշտարակներ, ՆՆՊ-ի ավտոմեքենաների կայանման և տեխսպասարկման շինություններ. 1) դյուրաբոցավառ նավթամթերքների պահեստ 2) այրելի նավթամթերքներ պահեստ	40	40	30
		30	30	24
7.	Հրշեջ (առանց բնակելի շինությունների) կայաններ, վարչական և կենցաղային շենքեր, շինություններ	40	40	30
8.	Մաքրման սարքավորանքների ընդունման և բաց թողնման հանգույցներ	30		
9.	Ներքին ավտոճանապարհների և անցուղիների եզրը	9		
10.	ՆՆՊ-ի այլ շենքեր, շինություններ, արտաքին կայանքներ	20		

» բառերով.

25) որոշման N 27 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 510» բառերը փոխարինել ««3», կետ 541» բառերով,

բ. 37-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի

պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

գ. 43-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

43	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

դ. 48-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 49-րդ և 50-րդ կետերով՝

«

49	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«12», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
50	Պահեստային սենքերը չունեն պատուհաններ՝ ծխահեռացման առկայության դեպքում				9	«4», գլուխ 6, կետ 6.7, 2-րդ պարբեր ություն	2	

»,

ե. որոշման N 27 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ կետով՝

««12» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:».

26) որոշման N 28 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին, 5.2-րդ և 5.3-րդ կետերով՝

«

5.1	Պաշտպանական կառույցների ներքին սենքերի հարդարումն իրականացված է չիրկիզվող նյութերով				9	«8», գլուխ 16, կետ 665	2	
5.2	Պաշտպանական կառույցների նստաշարերի և այլ իրերի պատրաստման համար չեն կիրառվել այրվող և դյուրահրկիզվող սինթետիկ նյութեր				10	«8», գլուխ 16, կետ 665	2	
5.3	Նկուղային հարկերում գտնվող և որպես ապաստարան օգտագործվող հանդերձարաններում հագուստների պահպանումը իրականացվում է մետաղական կախիչներով կամ մետաղական պահարաններում				7	«8», գլուխ 16, կետ 665	2	

»,

բ. 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.1-ին կետով՝

«

9.1	Պաշտպանական կառույցներից ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից				9	«8», գլուխ 16, կետ 674	2	
-----	--	--	--	--	---	------------------------------	---	--

»,

գ. 14.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.3-րդ կետով՝

«

14.3	Տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	---	--	--	--	----	---	---	--

»,

դ. 19.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.3-րդ կետով՝

«

19.3	Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային նշանակության համար, և 55մ ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային				9	«10», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ« դ»	2	
------	---	--	--	--	---	---	---	--

	պաշտպանության համակարգ							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

»,

Է. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

33	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

զ. 37-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 38-րդ կետով՝

«

38	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«9», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	------------------------------	-----	--

»,

Է. որոշման N 28 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ կետերով՝

««8» - ՀՀԾՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին

«9» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման

«10» - ՀՀԾՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին:».

27) որոշման N 29 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 362, աղյուսակ 38» բառերը փոխարինել ««3», գլուխ 17, կետ 374, աղյուսակ 38» բառերով,

բ. 21.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21.3-րդ կետով՝

«

21.3	Տարածքն ապահովված է շահարգելման համակարգով				10	«1», հավելված 1, բաժին III, գլուխ 17, կետ 211	2	
------	--	--	--	--	----	---	---	--

»,

գ. 27-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ² և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ:» բառերը փոխարինել «Բնական լուսավորություն չունեցող յուրաքանչյուր սենքում (հասարակական կամ վարչակենցաղային), եթե այն նախատեսված է մարդկանց զանգվածային ներկայության համար, և 55մ² ու ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքում տեղակայված է հակաձխային պաշտպանության համակարգ» բառերով,

դ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 93, 100	1,2	
----	---	--	--	--	---	--	-----	--

»,

ե. 40-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 41-րդ կետով՝

«

41	Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը				10	«9», բաժին I, գլուխ 2, կետ 3	1,2	
----	--	--	--	--	----	------------------------------	-----	--

»,

զ. որոշման N 29 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետով՝

««9» - «ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրաման:».

28) որոշման N 30 հավելվածը շարադրել 'նոր խմբագրությամբ' համաձայն N 5 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Երևան